




LEGENDA:

- G_r — Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montata ingropat
- G — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- v — v — Limita incinta imobil Craiova, str. Fulger, nr. 143M, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora,
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuada numai de catre personalul DGSR

Ing. RISTOIU MARIUS-GABRIEL
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 Tip PGD
 Legitimatie nr. 212150251
 Perioada de valabilitate
 20.12.2015 - 19.12.2020

Ing. CIOBANU SERGIU MIHAIL
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 Tip EGD
 Legitimatie nr. 512151142
 Perioada de valabilitate
 20.12.2015 - 19.12.2020

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 : J16/1148/2005 Autorizatie PDSB nr. 19614 / 30.12.2019				Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru OPRANESCU VICTOR MARIUS Amplasament: Craiova, str. Fulger, nr. 143M, jud. Dolj Titlu proiect: BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Faza:
SEF PROIECT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel		1:500	D.T.A.C.
PROIECTAT	Aut. 212150251/2015, PGD			
DESENAT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel		Data:	Planșă nr.
	Aut. 212150251/2015, PGD		Septembrie 2020	G 1
	Ing. Popa Eleodor Vasile			