Priza acces aer combustie, la partea superioara
S = 150 cmp, Hp = 2,30 m

Priza acces aer combustie, la partea inferioara
S = 17 cmp, Hp = 0,20 m

tp PVC Ø32 x 100 cm

C1 C2

DG

R3/4"
G4
EV3/4"

PODEST ET I-II

R1/2"

108
112

2Ø3/4"

1 2

DG

CAMARA

BUCATARIE

BAIE

BUCATARIE
H=2,58 m

BAIE

Bucătărie:
$S_{buc.}$ =8.04mp
V =8,04x 2,58=20,74 mc >7,5 mc
Sv_{nec}=2%xV=0,41 mp
Sv_{ex} =1,08 x1,12 = 1,21 mp
Se verifică Sv_{ex}>Sv_{nec}
V/Q_{gaz}=20,74/0,67=30,96>30; tâmplăria este tip termopan:
Priza de aer:
S_{pa}=25xQgaz=25x0,67=16,75cmp (17 cmp), la $H_{pard.}$=0,20 m;
Se va executa o grila de ventilatie cu S_{gv}=150 cmp, la $H_{pard.}$=2,30 m

CAMERĂ DE ZI

ACCES

AP.8

AP.5

ACCES

ACCES

AP.7

AP.6

CASA SCARII

BAIE

BUCATARIE

USCATORIE

BAIE

BUCATARIE

CAMARA

CAMERĂ DE ZI

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire / desființare nr. 6 din 26.
Nr. 992
Arhitect Șef

RIZEA I. VALERIU-DA
ROMÂNIA
M.E.R.T.
NR. 09185
Ig. A, B, C, D, E, F
INGINER VERIFICATOR PROIECTE

POPESCU P. MIRCEA
ROMÂNIA
M.D.L.P.A.
NR. 11389
A1, II
INGINER VERIFICATOR PROIECTE

OANCE A. IONUT - SERGIU
ROMÂNIA
M.D.L.P.A.
NR. 12430
A1
INGINER - EXPERT TEHNIC

Ing. TĂNASIE LIVIU MIRCEA
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE TIP PGIU
Leg. nr. :112160159/20.12.2021

DG — Detector de gaze naturale montat în încăpere (senzor).
Electrovană montată pe conductă în exterior (pt. ap.5).
Coloane instalație utilizare gaze naturale separare în casa scării
C1 C2 propuse
C.V. - Contor volumetric
RS - Robinet sferă
RI - Robinet incendiu
DG — Detector de gaze naturale montat pe casa scarii (senzor) la podestele etajelor I-II și III-IV.
Electrovană montată pe conductă în exterior (pt. casa scarii)

bloc 18IVB, scara I;
bloc 18 IV B, scara 2;
mun.
nsum pt. ap. 5.
rdere etanșă
mc/h.
gaz