




LEGENDA:

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
- Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Limita incinta imobil Craiova, str. Aleea 2 Fragilor, nr. 9, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2008"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2008 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora,
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie
4. Cuplarea conductei noi proiectata in conducta existenta se va face numai de catre DGSR.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 509203072/2020 Tip EGD

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA			
VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 ; J16/1148/2005 Autorizatie PDSB nr. 18567 / 10.08.2018			
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara: 1:500
			Data: Noiembrie 2020
SEF PROIECT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel Aut. 209201190/2020, PGD		
PROIECTAT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel Aut. 209201190/2020, PGD		
DESENAT	Ing. Popa Eleodor Vasile		
Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru BARBULESCU IOAN			Proiect nr. 74
Amplasament: Craiova, str. Aleea 2 Fragilor, nr. 9, jud. Dolj			Faza: D.T.A.C.
Titlu proiect: BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ			Planșa nr. G 1
Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE			