NOTA DISTRIGAZ SUD:

- Categoria de importanta a lucrarii este "C" constructii de importanta normala
- Deoarece intreprinderile ce detin retele subterane nu indica in avize cotele pe verticala si pe orizontala, retelele au fost trasate pe plan, orientativ.
- Executantul va lua urmatoarele masuri:
- La inceperea lucrarilor de executie constructorul va solicita proiectantul pentru trasarea si predarea amplasamentului;
- Inainte de inceperea lucrarilor se vor efectua sondaje pentru depistarea retelor subterane existente;
- Sapaturile se vor efectua manual, cu atentie pentru evitarea deteriorarii retelelor subterane existente in zona traseului conductei proectate;
- Va cere asistenta tehnica din partea detinatorilor de retele subterane conform avizelor ce insotesc prezentul proiect;
- Se va respecta tehnologia indicata in prezentul proiect.
- Nu se vor aduce modificari prezentului proiect fara avizul proiectantului care va fi solicitat la tel.
- La efectuarea probei de presiune a conductei si bransamentelor trebuie anuntat " **INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII** -
- Proba de presiune constituie **FAZA DETERMINANTA**

Legenda:

- Conducta de distribuie G,N,R,P. PE100 SDR11Dn90mm, -in curs de executie
- Instalatie de racordare gaze naturale PE100 SDR11Dn32mm ,L=6ml-proiectata la nr.88H
- PRMpr - Post de reglare- propus la nr. 88H
- Rasuflatoare carosabil
- Limita de proprietate 88H
- CT/PC - Cap terminal/Punct cuplare
- Instalatie de racordare gaze naturale PE100 SDR11Dn32mm in curs de executie la nr.114G

Proiectant:
Inst. aut. ANRE gr. PGD: ing.
CĂLARASANU SEBASTIAN
INSTALATII AUTORIZAT GAZE NATURALE
LEGITIMATIE NR. 2009000067 / 03.09.2025

Executant:
Inst. aut. ANRE gr. EGD: ing.
CĂLĂRĂȘANU MIRELA DIANA
INSTALATII AUTORIZAT GAZE NATURALE
LEGITIMATIE NR. 2509002203 / 17.11.2025

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/expertiza nr./data	
S.C. ZMC GAZINSTAL S.R.L				Beneficiar: S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. Abonat: BANDICA ROBERT Instalatie de racordare gaze naturale RP(MP in perspectiva) PE100SDR11Dn32mm L=6m	Proiect nr.: 2020-17B
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA 1:500	Amplasament: Str.MUNTENIA NR.88H CRAIOVA, JUDET DOLJ	Faza D.T.A.C.
Verificat	Ing.CalarasanuS.				
Proiectant	Ing.CalarasanuS.		Data: 06.2020	PLAN DE SITUATIE PROIECT INSTALATIE DE RACORDARE	Plansa nr.: 2
Desenat	Ing.CalarasanuS.				