



NR. 4
Anexa la autorizația de construire
Nr. 882
Arhitect șef,



- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil Craiova, str. Braila, nr. 90K, jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

Se efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru toate mediile presiune, astfel:

— Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;

— Proba de etanșeitate la presiune de 9 bar, timp de 2 ore;

— Verificarea rasuflatorilor in dreptul îmbinărilor sudate și la capatul tuburilor de protecție.

EDDOR VASILE
INGINER
AUTORIZAT
GAZE NATURALE

MUHU ȘTEFAN
GNP: 1630405161147
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
IP: EGIU
EGITIMATIE NR. 499201947 DATA 17.11.2025
P: EGD
LEGITIMATIE NR. 499201947 DATA 17.11.2025

Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Legitimatie nr. 211220100