




**Extindere conductă distribuție P.R. proiectată**  
 - (Tronson A-B) - țevă PE100 SDR11 Dn90mm în  
 lungime L<sub>tot</sub>=33,0m (domeniu public)  
 - montaj îngropat pe Drumul Muntenilor în carosabil  
 (pietris)



**CAP TERMINAL**


(Dop EF PE 100 SDR11 Dn125mm)

**NASTASIE GABRIEL**  
 ROMANIA  
 A.N.R.E.

V201200221

VERIFICATOR PROIECTE  
 C.D.E.F.G.

**Conductă distribuție gaze P.R. existentă**  
 PE 100 SDR11 Dn90mm  
 - montată îngropat pe Drumul Muntenilor



**PUNCT DE CUPPLARE**  
 (Mufa EF PE 100 SDR11 Dn90mm)

JUDETUL DOLO  
 PRIMARIA MUNICIPIUL  
 VIZAT SPRE NES  
 Anexa la autorizat  
 Nr. 59  
 Ap

**INSTRUCIUNI GENERALE PRIVIND UTILITATELE  
 SUBSTRANȚI CONDUCTILOR DE GAZE NATURALE**

- Amplasamentele utilitatilor arătate se bazează pe trasee informative prezente de la toți deținătorii de utilități subterane.
- **Atenție:** esențialul trebuie să contacteze toți deținătorii de utilități înainte de începerea lucrării.
- Nu se vor aduce modificări proiectului fără avizul proiectantului și al operatorului licențiat al sistemului de distribuție gaze naturale.
- Esențialul trebuie să indice toate modificările față de proiect pe planșele de montaj din cartea constructivă în raportul final.
- Toate conductele din poliethilena vor fi instalate conform normelor și standardurilor indicate în proiect.
- Operațiunile de cuplare a conductelor de distribuție va fi efectuată numai de către personalul P.R.B.

NOTĂ: Consi  
 Verficator/E  
 Expert  
 Verficator  
 Verficator  
 Proiectant  
 specializat

Inst. aut.  
 Autorizat  
 Specific  
 Set. proas  
 Proiecta  
 Desena

ANEXA 4, pentru PANTA LILIANI	Fișă nr 2003-2004
Muntenilor nr 61R, Jud. Dolj	
RE GAZE NATURALE ACORD GAZE NATURALE SOCI DE REGULARIZARE PNEPTI	Fișă DTAC
FINDERE	Fișă G. 03
	Fișă 53-00