

Nota:
 Probele de presiune se fac in regim de MEDIE
 presiune, astfel:
 1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de
 1 ora;
 2. proba de etanseitate - la presiune de 6 bar timp
 de 24 ore.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCȚIEI
 "C" - CONSTRUCȚII DE IMPORTANTA NORMALA

1. Conducta distributie gaze naturale propusa, presiune **reduisa**
 PE100, SDR11, Dn90mm, L=130,00m
2. Conducta distributie gaze naturale **existenta**, presiune
 reduisa, PE100, sdr11, Dn160mm
3. P C Punct de cuplare teu redus electrofuziune
 PE100, sdr11, Dn160/90/160mm
4. C T Cap trminal dop sudabil PE100, SDR11, Dn90 mm
5. Racord proiectat din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm
6. P R M Post reglare masurare propus 10,0 m

Rasufatoare cu capac

CĂPĂTÂNĂ GABRIEL
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: EGD
 LEGITIMATIE NR. 1000
 18.11.2020 - 17.11.2023

Proiectant autorizat ANRE: PDSB, nr.16056
S.C. INSTAL ILIAS S.R.L.
 128/741/2005; RO17995341
 Slatina, str. Silozului, nr.1,

BENEFICIAR:
 SC ENGIE ROMANIA SA ,BUCURESTI ;
ABONAT: COTORA CRISTINA

Proiect
 PD

Specificatie	Nume
SEF PROIECT	ing.Capatana G
DESENAT	ing.Capatana G
PROIECTANT	ing.Dinu Marian

DINU MARIAN
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 LEGITIMATIE NR. 2051
 14.05.2018-13.05.2023
 Data: 07/2022

Extindere conducta si Racord gaze , str. Alcea 3 ABATORULUI
 Nr. 1, Loc CRAIOVA , JUD. DOLJ
PLAN DE SITUATIE

Faza:
 P.T.
 Plansa nr.
 G2