


Categoria de importanta a lucrărilor este „C”.
construcții de importanta normala

PLAN DE SITUATIE
SCARA 1:500




NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:


1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

NOTA:

- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL 1 ANEXAT LA PUNEREA IN OPERA, OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE IN ACEST TABEL.




SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.



LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 110 mm, existenta
 - 2-Teu de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 110mm x 32 mm, cu sistem de perforare SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011, STOPGAZ 35mb-5par
 - 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=3.00 m, SR EN 1555-1:2011; SR EN 1555-2:2011
 - 4-Manșon protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
 - 5-Capat de bransament fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm, din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de oțel calitatea L245 PSL 1, conform SR EN 1555-3:2011; SR EN 1555-2:2011; SR EN ISO 3183:2013
 - 6-Robinet de racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
 - 7-Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
 - 8-Regulatoare de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009; EN 13785+A1:2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h.
 - 9-Contor volumetric tip G4 - nu face obiectul acestei documentati;
 - 10-Mufe PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011
 - 11-Firida PRM tip S300
- PRM - Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
- Limita de proprietate
- Linie electrica subterana



PROIECTANT (operator economic) CMV QUALITY INSTAL S.R.L. Inst. aut. proiectant: ing. Dumitru-Valentin 2018	EXECUTANT (operator economic) CMV QUALITY INSTAL S.R.L. Inst. aut. proiectant.: ing. Olteanu Marinela inst. aut. ANRE, EGD nr.	OLTEANU MANUEL CRISTIAN Instalator autorizat ANRE GAZE NATURALE TIP EGD Cristian: 5092031220.12.2020
UDROIU DUMITRU-VALENTIN AUTORIZATIE EGD 2018	CHILE ELIZA CRAIOVA, str. GARLESTI nr. 132A, jud. DOLJ	G1
SCARA 1:500	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ	Faza: AS
DATA 2021	PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA	Pr nr: 15/2021