


PLAN DE AMPLASAMENT SI DIMITARE A IMOBILULUI ANEXA NR. 16
SCARA 1:500
(invers)

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobilului
255208	400	Craiova, Str. Gârlești, Nr. 108H (fost 108F, fost 122, P4), Jud. Dolj
Nr. Cartei Funciare	253208	Unitatea Administrativ-Teritoriala (UAT)
		CRAIOVA



Inventar de coordonate construcția C1

Nr. Pct.	Coordonate pct. de contur		Lungimi latimi D(i, i-1)
	X [m]	Y [m]	
63	314040.506	407795.176	2.94
71	314041.108	407788.054	1.02
60	314040.109	407798.260	2.10
60	314040.533	407800.320	1.02
72	314041.532	407800.114	6.00
60	314042.922	407806.870	11.48
61	314054.160	407804.548	11.93
62	314051.753	407792.660	11.48

Suprafata = 139 mp P=48,87m

Inventar de coordonate teren

Nr. Pct.	Coordonate polde contur		Lungimi latimi D(i, i-1)
	X [m]	Y [m]	
65	314052.357	407761.766	18.38
64	314056.152	407809.753	23.51
66	314033.150	407814.508	18.71
67	314032.784	407795.889	5.85
68	314038.505	407794.684	14.16

Suprafata = 400 mp P=80,60m

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. Parcela	Categorie de folosinta	Suprafata(mp)	Mentiiuni
1	CC	400	teren imprejuiit cu gard de beton
Total		400	

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII

Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol(mp)	Mentiiuni
C1	CL	139	Construcție locuință P+1, edificată în anul 2025. Construită la sol = 139 mp. Scara = 276 mp.
Total		139	

Suprafata din acte = 400 mp
Suprafata din măsurători = 400 mp

Execuțor: Melcea Constantin Categoria A
Seria RO-B-F, Nr.0054

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întinerii documentației cadastrale și corectitudinea măsurătorii realizate din teren.

BCPI Data:

Data: iulie 2025

- NOTĂ:**
- Construcții, în timpul execuției, să luăm măsurile care să impună pentru respectarea "NTPEE-2018".
 - Să se verifice etanșarea probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, a:
 - Probe de rezistență la presiune de 9 bar timp de 1 oră.
 - Probe de etanșare la presiune de 9 bar timp de 1 oră (V_{scurs} = 0,001cm³).
 - Să se monteze clasificări în dreptul imobilului scutit și la capătul tuburilor de protecție.
 - Operațiunile de perforare a conductelor de distribuție să fi efectuate numai de către personalul operativului local.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C” - importanta normala.

- LEGENDA:**
- G₁₂ Conductă distribuție gaze naturale PR existentă montată îngropat
 - PRM proiectat Regulator de presiune gaze naturale, montat îngropat
 - PRM proiectat Regulator de presiune gaze naturale, montat îngropat
 - PRM proiectat Regulator de presiune gaze naturale, montat îngropat



Ing. STERIE DANUT
INSTALATOR AUTORIZAT SAU VERIFICATOR
TIP: PGD
SERIA DE SER. 205204148

