



NOTA Se vor convoca reprezentantii Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str Aleea Calugareni exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare dar netrasate pe plan CAO. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de traseul conductei gaze naturale proiectate.

scara 1:500



NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

LEGENDA

- GR — Conducta gaze naturale RP, din otel O 3", existenta
- Gp — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De63 mm, L=3,00 m, proiectata
- Go — Conducta gaze naturale RP din otel O 2", L=6,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale RP din otel O 1", proiectat, L=1,00 m
- PRM Post reglare-masurare proiectat
- ⌋ Rasuflatoari gaze naturale
- ▭ Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- — — — — Limita proprietate solicitant
- C — Retea canalizare

A-B=9,00m

punct cuplare (A)

cap terminal (B)

Ltot=9,00m

NOTA In zona de intersectie cu cabluri electrice subterane, netrasate pe plan CEZ, conducta se va proteja cu pat de caramida.
NOTA Daca distanta intre conducta canalizare/apa si conducta gaze este mai mica de 90 cm, conducta gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26 dn225mm

Categoria de importanta a lucrarii de constructii de importanta normala.

PROIECTANT (operator economic) DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA Inst. aut. proiectant.: ing. DOBRE MARIAN inst. aut. ANRE, PGD nr. 205220224			EXECUTANT (operator economic) director, ing. (semnatura autorizata si stampila) Inst. aut. executant: inst. aut. ANRE, EGD nr.		
DIVERSINST SRL CRAIOVA Aut. PDSB nr.16064/05.05.2020			DINU COSMINA GABRIELA CRAIOVA, str. ALEEA CALUGARENI nr. 3, jud. DOLJ		
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA	EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE PR/PJ	Faza DTAC
PROIECTANT	ing. Dobre Marian		1:500		
DESENAT	ing. Dobre Marian		DATA 2022	PLAN DE SITUATIE	Pr. nr. 310/2022

DOBRE MARIAN
PGD
LEGITIMATIE NR.: 205220224
Perioada de valabilitate: 05.05.2020-12.05.2022

DIVERSINST S.R.L.
CRAIOVA - ROMANIA
18/03/2021/1992

ING. ANETA
VERIFICATOR PROIECTE
VGD
A,B,C,DEF
140400065