


Nr. Cadastrel	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa : Craiova, Str. Potelu, Nr. 100 (fost Nr. 85) lotul 1, Jud. Dolj
Nr. Carte Funciara	250 mp	UAT



INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.	Coordonate pol. de cartier		Lungime liniei (D.L. ± 1)
	X [m]	Y [m]	
1	310704.840	405187.214	14.250
3	310704.971	405187.404	18.040
2	310771.947	405185.812	14.580
0	310703.971	405175.403	18.430

S=250mp



Extindere conducta distributie P.R.
proiectata PE100 SDR11 Dn90mm
(Tronson A-B) L= 36,0m(domeniul privat)
montaj ingropat

A.Date referitoare la teren			
Nr. parcele	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	
1	A	250	
Total		250	
B.Date referitoare la constructii			
Cod	Destinatia	Suprafata construita in sol	Conducta distributie gaze naturale PE100 SDR11 Dn90mm montaj ingropat P.R. existenta
Total			
Suprafata totala masurata a imobilului = 250 mp			
Suprafata din sol = mp			
Executant Butoiari Ion			

UDORACHE LUCIAN NICOLAE
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP PGD
Legitimatie nr. 212160376
Valabilitate până la 19.12.2026

EXECUTANT: S.C. KOFALM INSTAL S.R.L.
Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA
Autoriz. nr.: 505230099/18.06.2023 Tip EGD

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

LEGENDA:

- G_n — Conducta distributie gaze naturale P.R. existenta, montata ingropat
- G_n — Conducta distributie gaze naturale P.R. proiectata, montata ingropat
- R — Racord gaze naturale P.R. proiectat, montaj ingropat
- P — Pont de reglare-masurare proiectat, amplasat in funda supramontata la limita de proprietate
- L — Limita incinta imobil Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grei, nr. 6E, jud. Dolj
- I — Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

- Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 2 ore
- Se monteaza rasufletori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA		
S.C. KOFALM INSTAL S.R.L. CRAIOVA				REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA	
CUI RO47370735 : J2022003517163 Autorizatie PDSB nr. 22952 str. Imparatul Traian, nr. 166 Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm.ro				Beneficiar DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL pentru NICOLA CRISTIAN-VIOREL SRL Amplasament: Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 6E, jud. Dolj	
SPECIFICAȚIE		NUME	SEMNĂTURA	Scara	Proiect nr. 45
SEF PROIECT	Ing. Tudorache Lucian Aut. 212160376/2026, PGD			1:500	Faza: D.T.O.E
PROIECTAT	Ing. Tudorache Lucian Aut. 212160376/2026, PGD			Data: 2026	Planșa nr. G 1
DESENAT	Ing. Tudorache Lucian Aut. 212160376/2026, PGD				