


Nr. cadastral: 211397
 Suprafata construita: 270mp
 Adresa imobilului: Mun. Craiova, Aldea Drumul Cornesului, nr. 881 (fost nr. 140) (fost nr. 40) jud. DOLJ



proiectat
 rețea de presiune gaze nat
 P2 (25mbar) Q= 10mcN/h
 ord gaze nat. P.R. proiectat
 00 SDR11 Dn32mm
 9m

Date referitoare la teren

Cod	Suprafata (mp)	Valoare de impozitare (lei)	Mentii
C1	270		
Total	270		

teren intravilan imprejmuit cu gard de lemn provizoriu

B. Date referitoare la constructii

Cod constructie	Suprafata construita la sol (mp)	Valoare de impozitare (lei)	Mentii
C1	79	152376.84	
Total	79	152376.84	

Constructie cu regim de inaltime P+1
 suprafata construita dest. 153mp
 Constructie identificata in Autorizatia de constructii nr. 610/28.06.2011 cu C1
 Nu deține certificat energetic

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiectie: STEREO 70

Pct	X (m)	Y (m)
100	516252.304	406878.597
1	516255.533	406881.998
2	516241.524	406892.385
3	516227.575	406897.748
4	516224.346	406889.348
130	516252.304	406878.597

Suprafata totala masurata = 270mp
 Suprafata din act = 270mp

Numele proiectantului: Teh. Barbu Victoria
 Semnatura si stampila
 Data: 2012

Se confirma suprafata din constructii
 si de la teren intravilan in baza de date

Proiectant
 Semnatura si date
 Stampila APCI

CERTIFICAT DE AUTORIZARE
 Seria RO-D.I.F.
 Nr. 0083/02 12 2010
 VICTORIA BARBU
 CATEGORIA B - proiectare si executie

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora ($V_{scurs} = 0.0037m^3$).
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul operatorului licentiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta normala.

LEGENDA:

- GRP - Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- - Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- - Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Agrișului, nr. 881, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale



JUDEȚUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 8
 Anexa la autorizatia de construire
 Nr. 233 din 20.12.2012
 Arhitect șef,

Ing. STERIE DANUȚ
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP: PGD
 LEGITIMATIE NR.: 205230108
 Valabilitate: 19.06.2013-18.06.2018

Ing. FIERARU C
 INSTALATOR AUTORIZAT
 Tip: EGD
 Legitimatie nr. 596245
 Valabilitate: 15.06.2013-14.06.2018

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".

Pr. nr.
12/2026

Faza:
D.T.A.C.

Pl. Nr.
G_02

Rv. 00