


Extindere conductă distribuție P.R. proiectată
 - (Tronson A-B) - țevă PE100 SDR11 Dn125mm
 în lungime Ltot=18,0m (domeniu public)
 - montaj îngropat pe Aleea 1 Cocorului în
 carosabil (asfalt)

Conductă distribuție gaze P.R. existentă
 PE100 SDR11 Dn125mm
 - montată îngropat pe Aleea 1 Cocorului



OLTEANU HADRIAN CRISTIAN
 Instalator a
 GAZE NATURALE TIP PGD
 Leg. nr.: 509206/2020

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND UTILITĂȚILE SUBTERANE ȘI CONDUCTELE DE GAZE NATURALE
 - Amplasamentele utilitatilor arătate se bazează pe trasee informative precizate de toți detinatorii de utilitati subterane;
 - **Obligatoriu**, executantul trebuie să contacteze toți detinatorii de utilitati înainte de începerea lucrării;
 - Nu se vor aduce modificări proiectului fără avizul proiectantului și al operatorului licențiat al sistemului de distribuție gaze naturale;
 - Executantul trebuie să indice toate modificările față de proiect pe schemele de montaj din cartea construcției și în raportul final;
 - Noile conducte din polietilena vor fi instalate conform normelor și standardelor indicate în proiect;
 - Operațiunea de cuplare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul DGSR.

Ing. STERIE DAN
 INSTALATOR AUTORIZAT
 TIP: PGD
 LEGITIMATIE NR. 205230
 PERIOADA DE VALABILITATE: 11.03.2024-11.03.2028

Proiectant de specialitate
S.C. CMV QUALITY INC.
 RO 28881636

le care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Beneficiar:			ENGIE ROMANIA S.A. pentru BABA ION		Pr. nr. 705/2025
Amplasament: loc. Craiova, Aleea 1 Cocorului, nr. 74, jud. Dolj			Titlu proiect: EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE ȘI POST DE REGLARE PM/PJ		Faza: D.T.A.C.
Titlu planșă: SCHEMA IZOMETRICA EXTINDERE					Pl. Nr. G_03
					Rv. 00

S.R.L.
 igmail.com
 021
 025