

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”.
construcții de importanta normala .

NOTA:

Se vor convoca reprezentantii
Companiei de Apa Oltenia SA la predarea
amplasamentului.

Pe str. Cosuna exista retea de alimentare
cu apa si retea de canalizare dar netrasate in
planul avizului de amplasament emis de CAO .
Se vor respecta distantele de siguranta la
amplasarea conductei gaze naturale fata de
conducta distributie apa potabila si fata de
conducta canal existente.

Se vor proteja bransamentele de apa
potabila si racordurile canal intersectate de
treseul conductei gaze naturale proiectate.

NOTA:

Daca distanta in plan
vertical intre eventualele
conduite canalizare/apa
si conducta gaze este mai
mica de 20 cm, conducta
gaze se va utiliza tub de
protectie

NOTA:

In zona de intersectie cu liniile
electrice subterane ,conducta
se va proteja cu pat de caramida

LEGENDA

- GR — Conducta gaze naturale PE100-SDR11 ,
De 125 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale din PE100-SDR11 ,
De 125 mm , Ltot=124,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale PE100-SDR11,
Dn 32 mm , proiectat , L = 3,00 m
- — Limita proprietate solicitant
- PR Post reglare, proiectat
- ⊥ Rasuflatoari
- ▨ Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze

(A) punct cuplare

(B) cap terminal

A-B 124,00m PE100SDR11 De 125mm

PROIECTANT (operator economic)
DEVON PROJECTS S.R.L. PLOIESTI
dir. ing. PHILIP NICOLAI PANTU (semn. autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant.: ing. Mares Iuliana Madalina
inst. aut. ANRE, PGD nr.205210001/2021-2026

EXECUTANT (operator economic)
DEVON PROJECTS S.R.L. PLOIESTI
dir. ing. PHILIP NICOLAI PANTU (semn. autorizata si stampila)
Inst. aut. executant: PHILIP NICOLAI PANTU
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr. 505190021/2019-2024

DEVON PROJECTS S.R.L.
Aut. PDSB nr. 19206/05.03.2020-04.03.2025
SPECIFICATIE ing. Mares Iuliana M
SEF PROIECT ing. Mares Iuliana M
PROIECTANT ing. Mares Iuliana M
DESENAT ing. Mares Iuliana M

IONITA EDUARD-DAN
CRAIOVA , str. COSUNA , nr. 35 , jud. Dolj

EXTINDERE REȚEA SI RACORD GAZE NATURALE
CU POST DE REGLARE-MASURARE

PLAN DE SITUATIE

G1

Faza:
PAC

PR. 195/2022