


27/11/17



JUDEȚUL DOLOJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZERINDA
VICIAT SPRE NEȘCHIOBARE
Nr. 3
Anunț nr. 262

NOTĂ:
 1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră.
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 3. Se montează rășinișteri în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție
 4. Operațiunea de perforare a conductelor de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat

Categoria de importanta a lucrărilor este „C” - importanta nominală.

LEGENDA:
 — G₂ — Conductă distribuție gaze naturale P.R. existentă, montată îngropat
 — G — Record gaze naturale P.R. proiectat, montat îngropat
 — S — Liniștia incinta imobil loc. Craiova, str. Drumești Cornușului, nr. 82M, jmd. Dolj
 ■■■■ Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale

Institutul Autoritar ROMV GRUP OLTEA SRL
PDG inginer
OLTEANU IONICA
 Autorizație nr. 20120006/2026 PGD

ROMANIA
 93N
 NASTASIE GABRIEL
 VERIFICATOR
 V 01200221
 V.G.D.E.F.G.
 93P

SOCIETATEA COMERCIALA
 CUI R042530715
ROMPV
GROUP
OLTEA
 S.A.
 S.C. ROMPV GROUP OLTEA S.A.
 S.C. ROMPV GROUP OLTEA S.A.
 Craiova - Jud. Dolj

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

Verificator/Expert	Nume	Funcție	Caranta	Responsabil tehnic nr.	Data
Expert					
Ver. scolar					
Ver. scolar					
Director					

Amplasament: Loc. Craiova, Al. 5 Ramuri, nr. 100
 Jud. Dolj

Titlu proiect: EXTENSIA REZERVAZORULUI DE GAZE NATURALE DE MEDIUM PRESIUNE (M.P.) PE RACORDUL CU PAVI DE REZERVAZOR (M.P.)

PLAN DE REZERVAZOR