


**ALEXAN  
DRU-  
CRISTIAN** ALEXANDRU-  
CRISTIAN  
Date:  
2024.08.30  
09:39:30 +03'00'

**INVENTAR DE COORDONATE CI**

No. Pnt.	Outline points coord.		Lengths sides L(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
5	312384.262	401915.278	10.949
6	312377.672	401924.022	8.100
7	312371.203	401919.147	9.450
8	312376.891	401911.600	1.050
9	312377.729	401912.232	1.500
10	312378.632	401911.034	7.050

A(2)=87.12mp P=38.100m



**INVENTAR DE COORDONATE ICC**

No. Pnt.	Outline points coord.		Lengths sides L(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
1	312377.695	401925.935	10.150
2	312369.439	401919.905	24.870
3	312384.417	401900.974	10.150
4	312392.538	401906.146	24.790


A(1)=251.99mp P=69.957m

- LEGENDA:**
- G<sub>1</sub> Conducta distributie gaze naturale PR existenta montata ingropat
  - G<sub>2</sub> Conducta distributie gaze naturale PR proiectata montata ingropat
  - R Racord gaze naturale PR proiectat montat ingropat
  - y Post de reglare-masurare proiectat amplasat in faza agrementata la limita de proprietate
  - - - - - Limita incinta unibil Craiova, str. Radu Calomfirescu, nr. 31, jud. Dolj
  - Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

- NOTA:**
- 1 Constructorul in timpul executiei va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTPEP-2018
  - 2 Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune astfel:
    - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
    - Proba de etansitate la presiune de 6 bar timp de 2 ore
  - 3 Se monteaza rasfuratorii in dreptul imbinarilor sudite si la capatul tuburilor de protectie

scara 1:500

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)	Adresa imobilului intravilan
245498	252	Mun. Craiova, Str. Radu Calomfirescu, nr. 31 (partea din Municipiul Craiova, nr. 10, lot 135, P12) (partea din)
Nr. Carte Funciara	Unitatea Administrativa Teritoriala (UAT)	
	CRAIOVA	



**CERTIFICAT DE AUTORIZARE**  
ILIE ELENA  
CATEGORIA A  
R.A. RO 47.1/1.184/29.08.2019

**CERTIFICAT DE VERIFICARE**  
CONSTANTINESCU ADRIAN  
ROMANIA  
NR. VI4003/21  
A.B.C. VERIFICATOR PROIECTE

**DIPLOMA DE INSCRIERE**  
PRIMAria MUNICIPIULUI CRAIOVA  
VIZAT SPRE RE-SCHIMBARE  
NR. 1  
Data: 2024.08.30

**S.C. KOFALM S.R.L. CRAIOVA**  
CUI RO30670681 2161498242  
Activitate PDSM nr. 23462 23/09/2019


**RACHELUCIAN NICOLAE**  
VERIFICATOR EXPERT

**ALEXANDRU-CRISTIAN**  
ALEXANDRU-CRISTIAN  
Date:  
2024.08.30  
09:39:30 +03'00'

**INVENTAR DE COORDONATE CI**

No. Pnt.	Outline points coord.		Lengths sides L(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
5	312384.262	401915.278	10.949
6	312377.672	401924.022	8.100
7	312371.203	401919.147	9.450
8	312376.891	401911.600	1.050
9	312377.729	401912.232	1.500
10	312378.632	401911.034	7.050

A(2)=87.12mp P=38.100m



**INVENTAR DE COORDONATE ICC**

No. Pnt.	Outline points coord.		Lengths sides L(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
1	312377.605	401925.935	10.149
2	312369.439	401919.908	24.870
3	312384.417	401900.054	10.149
4	312392.531	401906.146	24.789


A(4)=251.99mp P=69.957m

- LEGENDA:**
- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
  - Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
  - Posti de reglare-masurare proiectati, amplasati in limita agrementata la limita de proprietate
  - Limita incinta imobil Craiova, str. Radu Calomfirescu, nr. 31, jud. Dolj
  - Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

- NOTA:**
1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea 'NTEP-2018'
  2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTEP-2018 pentru regimul de urduie presiune: a) - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora
  3. Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 2 ore
  4. Se monteaza rasfaturile in dreptul unghiurilor sudite si la capatul tuburilor de protectie

scara 1:500

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)	Adresa imobilului beneficiar
245498	252	Mun. Craiova, Str. Radu Calomfirescu nr. 31 (faza de constructii nr. 10, faza 138, P12) jud. Dolj
Nr. Carta Funciara	Unitatea Administrativa Teritoriala (UAT)	
	CRAIOVA	



A. Date referitoare la teren

VERIFICATOR EXPERT: **S.C. KOFALM S.R.L. CRAIOVA**

CLUBUL DE INGINERI SI ARHITECTI

CLUBUL DE INGINERI SI ARHITECTI