


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
scara 1:500

Nr. cadastral al terenului	Suprafata masurata	Adresa imobilului
nc 249308	351 mp	Craiova, Aleea 1 Cocorului, nr. 72, etaj 1, intrare 1, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P45, P46, P47
Cartea Fundara nr.	UAT Craiova	



Nr.	X	Y	Dist(m)
20	X=405366.061	Y=318180.666	4.43
21	X=405370.494	Y=318180.659	0.51
22	X=405370.502	Y=318181.169	4.02
23	X=405374.522	Y=318181.164	0.51
24	X=405374.514	Y=318180.653	0.62
25	X=405375.129	Y=318180.652	12.26
26	X=405374.838	Y=318168.398	4.46
9	X=405370.377	Y=318168.464	3.96
10	X=405366.417	Y=318168.516	0.64
27	X=405365.772	Y=318168.532	12.14

Sec=112.6mp, P=43.55m
PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 7,0m

Carosabil (frezat)
latime 8m

CAPAT
TERMINAL

Conducta distributie P.R. existenta
material PE100 SDR11 Dn125mm
- montata ingropat pe Aleea 1 Cocorului,
in carosabil (frezat)

Extindere conducta distributie P.R. proiectata
- (Tronson A-B) - teava PE100 SDR11 Dn125mm
in lungime Ltot= 5,0m (domeniu public)
- montata ingropat in carosabil (frezat) pe
Aleea 1 Cocorului

A. Date referitoare la teren		
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)
1	Cc	351
Total		351

B. Date referitoare la constructii		
Cod	Destinatie	Suprafata constructii la sol (mp)
CI	CL	89
Total		89

Suprafata totala masurata a terenului
Suprafata din act=351mp

Executant SC OTIS PROIECT SRL
Certificat de autorizare
Seria RO-B-J nr 1573/16.07.2019

prin BUCATARU NICOLAE
Certificat de autorizare
Seria RO-BJ-F nr 0062/22.11.2010

BUCATARU NICOLAE
Semnat digital de BUCATARU NICOLAE
Data: 2023.06.27 10:11:09 +0300

Comisia executantului proiectului
la teren, corectitudinea intocmirii
documentatiei cadastrale si
corespondenta acesteia cu
realitatea din teren.

Semnatura si stampila
Data 27.06.2023

Inspector 155215/2023

Conferma introducerea imobilului
in baza de date integrata si
atribuirea numarului cadastral.

Semnatura si parafe

data

Semnatura digitala de

Stefan Bogdan Roxana Maria

Oroviceanu Oroviceanu


NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
*pentru extindere retea distributie gaze naturale:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora ($V_{extindere} = 0.0410m^3$).
*pentru racord gaze naturale:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora ($V_{racord} = 0.0037m^3$).
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- G_{RP} - Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - G_{RP} - Conducta distributie gaze naturale PR propusa - extindere, montata ingropat
 - g - Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Limita incinta imobil loc. Craiova, Aleea 1 Cocorului, nr. 72, jud. Dolj
Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale



Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Oltaru Marius Cristian
Autorizatie nr.: 5092032/18.06.2023 tip EGD
Instalator autorizat GAZE NATURALE
Leg. nr.: 5092032/18.06.2023

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"			
Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:
Expert			Referat/Expertiza - Nr. / Data
Verificator			Expertiza - Nr. / Data
Verificator			Referat - Nr. / Data
Verificator			Referat - Nr. / Data
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com str. Riului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj Autorizatie ANRE tip PDSB nr. 19995/17.02.2021		Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru CLOANȚA ALEXANDRU DUMITRU
Inst. aut. ANRE: ing. Sterie Danut			Amplasament: loc. Craiova, Aleea 1 Cocorului, nr. 72, jud. Dolj
Autorizatie nr.: 205230108/2023 tip PGD			Titlu proiect: EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE ȘI POST DE REGLARE PMP/PJ
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara:
Self proiect	ing. Danut Sterie		1:500 @A3
Proiectat	ing. Danut Sterie		Data: 08.2024
Desenat	ing. Danut Sterie		
			PLAN DE SITUAȚIE
			Pr. nr. 609/2024
			Faza: D.T.A.C.
			Pl. Nr. G_02
			Rv. 00