


PLAN SITUATIE - SCARA 1:500



NOTA:
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDIȚIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVĂZUTE IN TABELUL 1 ANEXAT. LA PUNEREA IN OPERA, OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE IN ACEST TABEL.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.


Categoria de importanta a lucrărilor este „C”
construcții de importanta normala

LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 125 mm , existenta
- 2-Teu de bransament EF , PE100-SDR11 , Dn 125 mm x 63 mm , cu sistem de perforare , SR EN 1555-3+A1 :2011 ; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb, 5bar
- 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 63 mm , L=5,00 m , SR EN 1555-1 :2011;SR EN 1555-2 :2011
- 4-Manșon protector din PE , dn140mm , cu rol de rasuflatoare ,
- 5-Capăt de bransament fara anod de protectie (reiser) , 2" x 63 mm , din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de oțel calitate L245 PSL 1 , conform SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2 : 2011;SR EN ISO 3183: 2013
- 6-Robinet de racord cu sfera din alama O2" , SR EN 331:2002 , SR EN 331:2002 /A1:2011
- 7-Robinet de contor;
- 8-Regulator de presiune pentru consum rezidential , N50-50 PM-PJ (25mbar) , Q=65,00 Nm³/h.
- 9-Mufe PE100-SDR11 Dn63 , conform SR EN 1555-3+A1 :2011 ; SR EN 1555-1 :2011
- 10-Cofret metalic echipat pentru reglarea presiunii
- 11-Filtru gaze naturale DN 50
- 12-M - Post reglare
- 13-Limita de proprietate



SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P



PROIECTANT (operator economic)
VERSINST S.R.L. CRAIOVA
t. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr.

SUCPI BAK SRL
CRAIOVA , str. ELENA TEODORINI ,
nr. 51 , BL. C8 jud. DOLJ

Gi

RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ

Faza:
PAC

PLAN SITUATIE , SCHEMA IZOMETRICA

Pr. nr.
545/2020