

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobilului
251232	500	Loc. Craiova, str. Maslinului, nr. 40 (fost 114, P7, nr. fn) - jud. Dolj
Nr. Carte Funciara	Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)	
251232	CRAIOVA	

PRM proiectat

Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 3,0m

Carosabil (pietris)
latime 9m

Extindere conductă distribuție P.R. proiectată

- (Tronson A-B) - țevă PE100 SDR11 Dn90mm în
lungime Ltot= 7,0m (domeniu public)
- montată îngropat în carosabil (pietris) pe
str. Măslinului

PUNCT DE CUPLARE

Conductă distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montată îngropat pe str. Măslinului,
în carosabil (pietris)

CAPAT TERMINAL

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiiuni
1	A	500	Imprejmuiri: gard de beton, gard de plasa.
Total		500	

B. Date referitoare la constructii

Cod	Destinatia	Supraf. construita la sol (mp)	Mentiiuni
Total			

Suprafata totala masurata a imobilului = 500 mp
Suprafata din act = 500 mp

Executant: Ing. Tobescu Marius Ovidiu
Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale
si corespondenta acestora cu realitatea din teren

Inspector
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata
si atribuirea numarului cadastral

Stampila BCPI Semnatura si parafa Data

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - *pentru extindere rețea distribuție gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{extindere} = 0.0298m^3$).
 - *pentru racord gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0016m^3$).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- G_{RP} - Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- G_{RP} - Conductă distribuție gaze naturale PR propusă - extindere, montată îngropat
- g - Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- - - - - Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Măslinului, nr. 42B, jud. Dolj
- - - - - Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Ovidiu Marcel-Cristian
Autorizație nr.: 509203212/2023 tip EGD

Ing. STERIE DĂNUȚ
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD
LEGITIMATIE NR.: 205230108
PERMANENT VALABILATATE: 19.06.2023-18.06.2028

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate				Beneficiar:	
				ENGIE ROMANIA S.A. pentru	Pr. nr. 655/2024
				NEȚOIU MARIAN CĂTĂLIN	
				Amplasament: mun. Craiova, str. Măslinului, nr. 42B, jud. Dolj	Faza: D.T.A.C.
				Titlu proiect:	
				EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE	
				PRESIUNE REDUSĂ DIN PE, RACORD GAZE NATURALE	
				PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ	
				Titlu planșă:	Pl. Nr. G_02
				PLAN DE SITUAȚIE	Rv. 00

Inst. aut. ANRE: ing. Sterie Dănuț
Autorizație nr.: 205230108/2023 tip PGD

Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara:
Sef proiect	ing. Dănuț Sterie		1:500 @A3
Proiectat	ing. Dănuț Sterie		Data: 10.2024
Desenat	ing. Dănuț Sterie		