



PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PR-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Brans. gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 3ml

(nr. 61B)


C1
Casa

15m

2m

Ax str. Dobrogea

Conducta distributie P.R. existenta
PE100 SDR11 Dn90mm - ingropata



- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil Craiova, str. Dobrogea, nr. 61B, jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

atorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
fectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
gaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 509203072 / 2020 Tip EGD

Ing. CRISTEA EUGENIA
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD
LEGITIMATIE NR.: 209200514
18.11.2020-17.11.2025

Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
Legitimatie nr. 509203072
Perioada de valabilitate
20.12.2020 - 19.12.2025

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA		Beneficiar:		Proiect nr. 24
		ENGIE ROMANIA S.A. pentru FORTAN ION		
Amplasament: Craiova, str. Dobrogea, nr. 61B, jud. Dolj		Titlu proiect:		Faza: D.T.A.C
		BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ		
Nume		Scara:	Titlu planșă:	
		1:500	PLAN DE SITUATIE	
Ing. Cristea Eugenia Aut. 209201190/2020, PGD		Data:	Planșa nr.	
		Februarie 2022	G 1	
Ing. Aldea Radu Stefan				