

NOTA:


Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. Alexandru Macedonski si Dimitrie Bolintineanu exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

NOTA:

In zona de intersectie cu eventualele cabluri electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida 0,50mx1,00m

NOTA:

Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm in proiectie verticala, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26 Dn 90 mm



LEGENDA

- Gr — Conducta gaze naturale redusa presiune din, PE100-SDR11, De 125 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale redusa presiune din, PE100-SDR11, De 90 mm, Ltot=130 m, propusa.
- Gr — Conducta gaze naturale redusa presiune din OLO3", Ltot=212 m, propusa.
- Racorduri gaze naturale redusa presiune, Ø2", Ltot=8,00 m, propus (Q160)
- Limite proprietate solicitant
- Posturi reglare propus (Q160)
- Rasufloari carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- (A) (H) punct cuplare Ltot cond 342,00m
- (J) (F) (C) cap terminal
- (B) (E) (G) punct tranzitie tronson
- TP — tub protectie Dn200mmPE100SDR26

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST SRL CRAIOVA
Inst. aut. proiectant ing. DOBRE MARIAN
Inst. aut. ANRE, PGD nr. 205220224/2027
TP: 205220224/2027
LEGITIMATIE Nr. 205220224

DIVERSINST SRL CRAIOVA
Aut. RDSB nr. 16064/09.12.2020

SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	SCARA
SEF PROIECT	ing. Dobre Marian		1:500
PROIECTANT	ing. Dobre Marian		
DESENAT	ing. Paraschiv Ionu		DATA 2025

EXECUTANT (operator economic)		Tara DIAC
director ing.	(semnatura autorizata si stampila)	
Inst. aut. executant	inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.	
VALLETTA VILLAS SRL CRAIOVA, str. ALEXANDRU MACEDONSKI, nr. 71, jud. DOLJ		G1
EXTINDERE CONDUCTA SI RACORDURI GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU POSTURI DE REGLARE PR: Ø3" L=2,00m CORP C1 CORP C2 L=2,00m, CORP C3 L=2,00m, CORP C4 L=2,00m		
PLAN DE SITUATIE		

Gr:De125 mm
PE100-SDR11
existenta

g: PR
CORP C2,
Ø2", L=2,00 m
propus

cap terminal (G)
Gr: Ø3"
G-G', L=41 m
propusa

Gr: Ø3"
E-F, L=86 m
propusa

g: PR
CORP C3,
Ø2", L=2,00 m
propus

g: PR
CORP C1,
Ø2", L=2,00 m
propus

Gr: Ø3"
I-J, L=36 m
propusa

g: PR
CORP C4,
Ø2", L=2,00 m
propus

Gr:De90mm
PE100-SDR11
B-E, L=23 m
propusa

Gr:De90mm
PE100-SDR11
A-C, L=38 m
propusa

Gr:De125 mm
PE100-SDR11
existenta

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 3 construire
Anexa la autorizatia de constructii
Nr. 447 din 20.05.2024
Arhitect sel.

zona refacere asfalt