


Categoria de importanta a lucrarilor este „C”,
construcții de importanta normala.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune
cu aer in conformitate cu „Norme tehnice
pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr.
89/2018 pentru regimul de medie
presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar
timp de 1 ora
2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar
timp de 24 ore.



NOTA:
- INCEPEREA LUCRARI SE VA FACE
NUMAI CU ASISTENTA CA OLTENIA.



LEGENDA

- GR — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, L=242,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale RP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 5,00 m
- PRM — Post reglare-masurare proiectat
- — Rasflatoari carosabil
- — Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- — Limita proprietate solicitant
- E — Linie electrica subterana
- pc — Pat de caramida

L AC total cond. = 242,00 m
A-B L=180,00m
B-C L= 62,00m

NOTA:
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA
CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE
DE SECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD.

MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE la AC nr. 1137 din 06.10.2022

DOBRE MARIAN
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD
LEGITIMATIE NR.: 205220224
Perioada de valabilitate:
13.05.2022-12.05.2027

MANAGER PROIECT - ing. STEFAN IONUT CLAUDIU
PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
Inst. aut. proiectant: ing. DOBRE MARIAN
Inst. aut. ANRE, PGD nr. 205220224/2027

EXECUTANT (operator economic)
Inst. aut. executant
inst. aut. ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr. 1606/09.12.2020

AVRAM RODICA
CRAIOVA, str. MOLDOVA, nr. 75, jud. DOLJ

G1

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE	PLAN DE SITUATIE MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE
1-1000	ing. Dobre Marian		1-1000	PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE-MASURARE PRM	la AC nr. 1137 din 06.10.2022
DATA	ing. Dobre Marian		2023		
DESENAT	ing. Dobre Marian				