




NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobat prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:

- 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 1 ora.


NOTA: TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOI REPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD.

Categoria de importanta a constructiilor este „C”, normala.

NOTA: In zona de intersectie cu linia electrica subterana, conducta se va proteja cu pat de caramida


NOTA: Daca distanta intre conducta canalizare/apa si racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26 Dn 90 mm

SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.



reprezentanti Companiei de amplasamentului. Pe str. retea de alimentare cu apa si Se vor respecta la amplasarea conductei gaze distributie apa potabila si Se vor proteja si racordurile canal conductei gaze naturale

CP PE100, SDR11, Dn 90 mm, existenta
EF. PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare,
2011; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=7,50m, conform O.L.
SR EN 1555-2 :2011
din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm,
SDR 11 si teava de otel calitate L245 PSL 1.
2011; SR EN 1555-2: 2011; SR EN ISO 3183: 2013
cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
nu face obiectul acestei documentatii;
presune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009;
tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nmc/h.
tip G4 - nu face obiectul acestei documentati;
Dn32, conform SR EN 1555-3+A1 :2011;
masurare (Q10-G4-S300)
proprietate



EXECUTANT (operator economic)
ING. ISPAS ANDREI SILVIU
Inst. aut. executant
Inst. aut. ANRE EGD nr. 509203146
Legitimatie nr. 20.12.2020 - 19.12.2025
Permis de executare

ROSU VASILE
CRAIOVA, AGRISULUI, NR. 44R, jud. DOLU

G1