


LEGENDA

- Gr — Conducta gaze naturale redusa presiune din, PE100-SDR11, De 90 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale redusa presiune din, PE100-SDR11, De 90 mm, Ltot=22,00 m, propusa
- g — Racord gaze naturale redusa presiune, PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=4,00 m, propus (Q10-S300-G4)
- g — Limita proprietate solicitant
- PRM Post reglare-masurare, propus (Q10-S300-G4)
- Rasufletatori carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- Ⓐ punct cuplare
- Ⓑ cap terminal
- A-B Ltot 22,00m



JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 1194
din 20.02.2019
Arhitect sef.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”
construcții de importanta normala

EXECUTANT (operator economic).....
ING. ISPAS ANDRIU SILVIU

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanșeitate la presiune de 6 bar timp de 1 ora

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
Inst. aut. pro
inst. aut. ANF

DIVERS
Auf

SPECIFICATIE
SEL PROIECT
PROIECTANT
DESENAT