

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medii presiune, astfel:

- 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etansitate la presiune de 6 bar timp de 1 ora

NOTA

NOTA
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE
VOR RESPECTA CARACTERISTICILE
CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE
SECURITATE INDUSTRIALA
PREVAZUTE IN TABELUL I ANEXAT
LA PUNEREA IN OPERA, OE VA
PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND
CONFORMITATEA MATERIALELOR,
SOLICITATE IN ACEST TABEL.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”.
construcții de importanta normala

NOTA

NOTA Se vor convoca reprezentanții Companiei de Apă Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. GARLEȘTI există rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare neîntrasate. Se vor respecta distanțele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale față de conducta distribuție apă potabilă și față de conducta canal existente. Se vor proteja transmisele de apă potabilă și racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

SCHEMA IZOMETRICA RACORD
GAZE NATURALE R.P.

ta stradala RP PE100, SDR11, Dn 90 mm, existenta
bransament EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare.
555-3+A1 :2011; SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=7,00m.
1555-1 :2011;SR EN 1555-2 :2011
in protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
de bransament fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm,
a de PEHD100-SDR 11 si teava de otel calitatea L245 PSL 1.
SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2 :2011;SR EN ISO 3183: 2013
net de racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
ilatoare de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009;
785+A1: 2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h.
tor volumetric tip G4 - nu face obiectul acestei documentatii:
ife PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1 :2011 :
1555-1 :2011
isuflatoare gaze naturale;
rida PRM tip S300
Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
Limita de proprietate

Banda avertizoare

Fir insotitor din
- Cu cu sectiune
1.5mmp

REJECTANT (operator economic)

ECTANT (operator economic)
ERSINST S.R.L. CRAIOVA

DR. STEFAN IONUT (semnatura autorizata)

ing. STEFAN IONUT (semnatura)
aut. proiectant.: ing. STEFAN IONUT

aut. proiectant: ing. STEFAN
aut. ANRE, PGD nr. 2121160314/2026

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
16/09/2020

Aut. PDSB nr. 16064/09.12.2020

EXECUTANT (operator economic)

Ing. ISPAS ANDREI SILVIU

EXECUTANT (operator economic

director, ing.

Inst. aut. executant: _____

inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

FASUI GABRIEL ROBERT
AIOVA, str. GARLESTI, nr. 102D,
jud. DOLJ

G

RACORD GAZE NATURALE
LINE REDUSA-SI POST REGLARE PR/PJ

Faza:

DTAC

Page 224/202

ECIFICATIE

NUME

OF PROJECT

ing Stefan Jonut

ROJECTANT

ing. Stefan Ionut