


Conducta distributie P.R. existenta
PE100 SDR11 Dn90mm - ingropata



Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 4ml

PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PR-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

nr. 12D

C1
Casa

JOZEF DOLU
PRIMARIA MUNICIPIULUI NECSIM
VIZAT SPRE NECSIM
NR. 1
Anexa la autorizatia de constructii
Nr. 532
Arhitect

LEGENDA:

- Gr Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropata
- g Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Posti de reglare-masurare proiectati, amplasati in fundul proprietatii la limita de proprietate
- X Limita incinta imobil Craieva, str. Agricului nr. 12D
- - - - - Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care sa impuna pentru "NTPI 2018"
2. Se vor realiza probe de presiune la conductele de gaze naturale conform STAS 1000-2016 pentru regimul de rețea
3. Se vor realiza probe de presiune la conductele de gaze naturale conform STAS 1000-2016 pentru regimul de rețea
4. Se vor realiza probe de presiune la conductele de gaze naturale conform STAS 1000-2016 pentru regimul de rețea



EXECUTANT: S.C. KOFALM INSTAL S.R.L.
aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA
Autoriz. nr.: 505230099/18.06.2023 Tip EGD

FURNEA MIRELA RODICA
CNP: 2740229169380
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
AUTORIZ. NR. 505230099/18.06.2023
Tip EGD

DATA	
Proiectat de	Proiectat de
Verificat de	Verificat de
Executat de	Executat de
Proiectat de	Proiectat de
Verificat de	Verificat de
Executat de	Executat de
Proiectat de	Proiectat de
Verificat de	Verificat de
Executat de	Executat de

70