



-  CONDUCTIA GAZE RP PROPUSA
 Zona de interes studiata
 Garduri existente- limita proprietate
 Imobile active (cadastru)- limita proprietate
 Margine strada (carosabil piatra sparta)
 Ax strada
 stalpi curent electric
 Camine
 Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
 punct de cuplare a conductei de distributie propuse la conducta de distributie existenta
 cap terminal la conducta de distributie
 rasuflatoare cu capac
 201163 nr. cadastral
 NC 235940 Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

Instalatie de racordare GNRP proiectata la nr.28B
 PE100 SDR11 Dn32mm L=3.00ml (bransament)

Conducta distributie PEHD SDR11 DN90MM gaze naturale PR PROIECTATA, L=64m, montata ingropat
 Conducta distributie PEHD SDR11 DN90MM gaze naturale PR EXISTENTA, montata ingropat
 Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
 Limita incinta imobil Craiova, str. AL.4 POLIGONULUI, nr. 28B, jud. Dolj
 Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale
 punct de cuplare a conductei de distributie propuse la conducta de distributie existenta
 cap terminal la conducta de distributie  rasuflatoare cu capac  camin canalizare

In timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 aza rasuflatorilor in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
 In timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

EXECUTANT: S.C. ALIGERO IMPEX S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. DRAGHICI ERMINIA CLAUDIA
 Autoriz. nr.: 509201193/2020 Tip EGD

