

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj
 Doc. 20325 / 19.01.2023
 Adrian Ilie
 Iosif

Record gaze nat. P.R. proiectat
 PE100 SDR11 Dn92mm
 L= 3,0m
 PRM proiectat
 Regulator de presiune gaze nat.
 PM-PJ (25mbar) C= 10mcN/h

Extindere conductă distribuție P.R. proiectată
 - (Tronson A-B) - țevă PE100 SDR11 Dn90mm
 în lungime Ltot= 25,0m (domeniu privat)
 - montată îngropat în carosabil (pietriș) pe
 aleea de acces privat din str. Grădinari



Conductă distribuție P.R. existentă
 material PE100 SDR11 Dn90mm
 - montată îngropat pe aleea de acces privat
 din str. Grădinari, în carosabil (pietriș)

Executant
 IND TOPOGRAPHY SRL
 P.J.A SERIA RO-B-J NR. 2444 CLASA III prin
 COMAROMI ALEXANDRU DANIEL
 P.F.A SERIA RO-DJ-F NR. 0107/07.12.2010 CATEGORIA C
 Confirm executarea măsurătorilor la teren,
 corectitudinea întocmirii documentațiilor cadastrale și
 corespondența acestora cu realitatea din teren.
 Semnatura electronică Alexandru
 Daniel
 Comaromi
 Data, 01.2023

Inspector
 Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și
 atribuirea numărului cadastral
 Semnatura și parafa
 Stampila BCPI
 Data

NOTĂ:
 1. Construcțiile, în timpul execuției, va lua toate măsurile care să asigure protecția regiunii de
 "NTPEE 2017".
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE 2015 pentru regiunile de
 mediu presiune, astfel:
 - pentru conductele care distribuie gaze naturale:
 - Probe de rezistență la presiune de 1 bar, timp de 1 oră.
 - Probe de etanșitate la presiune de 1 bar, timp de 2 ore ($V_{max} = 0,100bar$).
 - pentru conductele care distribuie:
 - Probe de rezistență la presiune de 1 bar, timp de 1 oră.
 - Probe de etanșitate la presiune de 1 bar, timp de 1 oră ($V_{max} = 0,100bar$).
 3. Se vor efectua măsurători în timpul execuției pentru a se asigura că capacitatea tuburilor de protecție
 4. Operațiunile de perforare a conductelor de distribuție se vor efectua numai de către personalul
 specializat în domeniu.

Categoriile de importanță a lucrărilor sunt: "I" - importanță scăzută.
 LEGENDA:
 - Grp - Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
 - Grp - Conductă distribuție gaze naturale PR proiectată - extindere, montată îngropat
 - P - Regulator de presiune gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 - L - Linie metru, metru de. Construcții în Grădinari, în ME, Jud. Dolj
 - A - Aleea de acces privat din str. Grădinari



Executant: SC COM QUALITY INSTAL
 Inst. nr. 45102, Ing. Otilia Marian-Cristina
 Autorizație nr. 100/2012/2020 ap. EGO

NOTĂ: Construcțiile, în timpul execuției, va lua toate măsurile care să asigure protecția regiunii de mediu presiune, astfel:

Fr. Nr.	526/20
Fr. Nr.	DTA
Fr. Nr.	G 02
Fr. Nr.	100