


Spațiu verde
lățime 1,5m

Carosabil pietriș
lățime 6,5m

Spațiu verde
lățime 1,5m




NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0027m^3$).
3. Se montează răsufători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

LEGENDA:

- GRP Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropată
- g Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Agrișului, nr. 46V, jud. Dolj
- Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale



UDROIU
DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZAȚIE PGD
211180052/19.11.2018



Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizație nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Ing. - autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr. 509203212/2020

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Referat - Nr.	Data:
Expert			Referat - Nr. P.T.	/ Data
Verificator			Referat - Nr.	/ Data
Verificator			Referat - Nr.	/ Data

Beneficiar: **ENGIE ROMANIA S.A. pentru LUNGU MARIAN DANIEL**

Amplasament: loc. Craiova, str. Agrișului, nr. 46V, jud. Dolj

Titlu proiect: **RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ și POST REGLARE PM/PJ**

Titlu planșă: **PLAN DE SITUAȚIE**

Pr. nr.: 319/2023

Faza: D.T.A.C.

Pl. Nr. G_02

Rv. 00

Proiectant de specialitate: **S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.**
RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com
str. Rîului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj
Autorizație ANRE tip PDSB nr. 19995/17.02.2021

Inst. aut. ANRE: ing. UdROIU Dumitru-Valentin
Autorizație nr.: 211180052/2018 tip PGD

Nume: ing. Valentin UdROIU
Data: 06.2023