

TA-Se vor efectua probe de presiune
er in conformitate cu „Norme tehnice
tru proiectarea, executarea si
oatara sistemelor de alimentare cu
naturale”, aprobate prin Ordinul nr.
918 pentru regimul de medie
iune, astfel :
oba de rezistenta la presiune de 9 bar
de 1 ora
oba de etanseitate la presiune de 6 bar
de 24 ore.



ATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA
ACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE
ECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD

OTA


Se vor convoca reprezentanti
ompaniei de Apa Oltenia SA la predarea
aplasamentului. Pe str. Raului exista retea de
imentare cu apa si retea de canalizare dar
trasate pe plan. Se vor respecta distantele de
euritate la amplasarea conductei gaze naturale
ta de conducta distributie apa potabila si fata de
nducta canal existente. Se vor proteja
ansamentele de apa potabila si racordurile
nal intersectate de treseul conductei gaze
turale proiectate.

OTA

In zona de intersectie cu
eventualele linii electrice
bterane conducta se va proteja cu
pat de caramida

NOTA

Daca distanta intre conducta
canalizare si conducta racord
este mai mica de 20 cm,
racordul gaze se va proteja in
tub de protectie din
PE100SDR26



GR — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, existenta

Gr — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, L=28,00 m, proiectata


g — Racord gaze naturale RP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 6,00 m

Post reglare-masurare proiectat

Rasuflatoari carosabil

Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze

Limita proprietate solicitant



prio de importanta a lucrarilor este „C”,
uctii de importanta normala.

STANT (operator economic)

SINST S.R.L. CRAIOVA

STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)

L proiectant: ing. STEFAN IONUT

ANRE, PGD nr. 212160314/2026

EXECUTANT (operator economic)

Inst. aut. executant

inst. aut. ANRE, EGD nr.

VERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

CERNATESCU DUMITRU DAN
CRAIOVA, str. POLIGONULUI, nr. 130B,
jud. DOLJ

G1

CATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA	EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE	Faza
IECT	ing. Stefan Ionut		1:500	PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE-MASURARE PR/PJ	DTAC
TANT	ing. Stefan Ionut		DATA	PLAN DE SITUATIE	Pr. nr.
T	ing. Dobre Marian		2022		161/2022