

317200

317200

OLTEANU
IONICASIMU
DANIEL-GIGEL

alee acces (cota indiviza)

St. 1
SC15014Racord 20 kV existent
PTA 275

Strada George Toparceanu(DE25)

Firida E3-0
existentaLES 0,4 kV existent
ACYY 4x185 mmpCuloar de siguranta si protectie
LEA 20 kV, latime 24 mSt. 3
SC15014St. 1
SE8/STEPNoSt. 2
SE8Grup de firide proiectate
E3-0 + 2xFDCS2T + 1xFDCS3M
(intarire retea)Zona de siguranta si protectie
PTA - 20 mPTA 169 existent
250 kVA 20/0,4 kVLES jt pr.
ACYY 4x185mmp

317000

LEGENDA:

- Limita proprietati vizate in lucrare
- Limita proprietati teriti
- Limita drum public
- ⊗ Post de transformare tip PTA 20/0,4 kV - 250 kVA existent, in proprietatea Distributie Energie Oltenia SA
- Linie electrica aeriana tip LEA 20 kV existenta, conductor clasic, in proprietatea Distributie Energie Oltenia SA
- Stalp - MT existent, beton armat vibrat cu sectiunea trapezoidală
- ⊙ Stalp - MT existent, beton armat centrifugat cu sectiunea circulara
- Linie electrica subterana tip LES 0,4 kV existenta, ACYY 4x185 mmp, in proprietatea Distributie Energie Oltenia SA
- Firida stradala cu suport tip E3-0 proiectata, in proprietatea Distributie Energie Oltenia SA (extindere retea)
- Ansamblu de firide proiectate tip E3-0 + 2xFDCS2T + 1xFDCS3M, in proprietatea Distributie Energie Oltenia SA (intarire retea)
- Linie electrica subterana tip LES 0,4 kV proiectata, ACYY 4x185 mmp, in proprietatea Distributie Energie Oltenia SA



317000

404700

404800

ANEXA
LA
CERTIFICATUL DE
Nr. 423 din 20.20
Arhitect set

REFERINTA	REFERAT/EXPERTIVA NR./DATA	
	Beneficiar: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	Proiect nr. 404/2019
Scara:	Titlu proiect: Intarire retea JT strada Alea 1 Simnic, Zona PTA 169, Municipiul Craiova, jud. Dolj	Faza: PTE
Data:	Titlu plansa:	Plansa: P-03
-2019-	Plan cu situatia proiectata	