

**PUNCT DE
CUPLARE**

Conducta distributie P.R. existenta
- material PE100 SDR11 Dn125mm
- montata ingropat in carosabil (asfalt)
din bd. Nicolae Romanescu

Extindere conducta distributie P.R. proiectata
- (Tronson A-B) - teava PE100 SDR11 Dn63mm
in lungime Ltot=45,0m (domeniu public)
- montata ingropat carosabil (pamant) din
Aleea Podari

Carosabil (balast)
latime 3,0m

**CAPAT
TERMINAL**

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 6,0m
PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

Protectie racord gaze la intersectia cu canalizatii
- tub de protectie din PE100 SDR26 Dn180x6,9mm,
lungime 1,5m
- pat de caramida

NOTA:
1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de etansitate la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
3. Se monteaza rasufatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

LEGENDA:
- G_{RP} - Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- G_{RP} - Conducta distributie gaze naturale PR propusa - extindere, montata ingropat
- g - Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- --- --- Limita incinta imobil mun. Craiova, Aleea Podari, nr. 1, jud. Dolj
- --- --- Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale
- Les - Linie electrica subterana 20 KV

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
NR 7
Anexa la proiectul de constructii
Nr. 906
23

NASTASIE GABRIEL
ROMANIA
P.R.E.
201200221
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizatie nr.: 509203212/2020 tip EGD

JUDETUL DOLJ
DUMITRU VALENTIN
AUTORIZATIE PGD
211180052/19.11.2018

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Inst-lator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile...