

NOTA 2:

- * Catepune
- * Decedare
- * Controlul necrușturabil al sudurilor este II;
- * Se va respecta tehnologia indicată în prezentul proiect, iar conductele mai mari de 63 mm vor fi instalate prin sudură cap la cap;
- * Nu se vor aduce modificări prezentului proiect fără avizul proiectantului care va fi solicitat;
- * La efectuarea probei de presiune a conductei și bransamentelor trebuie arătat
- * Proba de presiune și predarea de amplasament constituie FAZE DETERMINANTE.

5

7

EXTINDERE CONDUCTA GN
PROIECTATA RP
PE100 SDR11 Dn 90mm, L=196m

FN

13H



EXTINDERE CONDUCTA GN
PROIECTATA RP
PE100 SDR11 Dn 90mm, L=196m

MUFA
PE100 SDR11 Dn 90mm

9C

CONDUCTA GN RP
PE100 SDR11 Dn 90mm EXISTENTA

9B

JUDETUL BOLU
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. 1230/2025
Arhitect

