






LEGENDA:

- G<sub>R</sub> — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata in proiect  
— R — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat  
● Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementului la limita de proprietate  
— — — — — Limita incinta imobil: Craiova, str.Agrisului, nr.10E, jud.Dolj  
/// Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea termenilor de executie.  
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:  
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;  
- Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.  
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.



Ing. SAVA CAMELIA IRINA  
INST. AUT. ANRE-G.N.  
TIP AUT. PGD  
LEGITIMATIE NR. 205210071  
DATA EXPIRAB. 27.05.2026

| VERIFICATOR<br>EXPERT                                                                                                         | NUME                                         | SEMNAȚURA                                    | CERINȚA       | REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA                                                                                              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>S.C. VINSTAL THERM S.R.L.</b><br>Str. Banu Maracine, nr. 2E, bl. 1, ap. 1,<br>Sat. Carcea, com. Carcea, jud. Dolj, Romania |                                              |                                              |               | Beneficiar: <b>ENGIE ROMANIA S.A.</b><br>pentru <b>DINU ALIN</b><br>Amplasament: Craiova, str.Agrisului, nr.10E, jud.Dolj | Proiect<br>nr.<br>15 |
| SPECIFICAȚIE                                                                                                                  | NUME                                         | SEMNAȚURA                                    | Scara:        | Titlu proiect:                                                                                                            | Faza:                |
| SEF PROIECT                                                                                                                   | Ing.SAVA CAMELIA IRINA<br>Aut.205210071 PGD  | Ing.SAVA CAMELIA IRINA<br>Aut.205210071 PGD  | 1:500         | RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE<br>REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ                                                   | D.T.A.C.             |
| PROIECTAT                                                                                                                     | Ing.SAVA CAMELIA IRINA<br>Aut.205210071 PGD  | Ing.SAVA CAMELIA IRINA<br>Aut.205210071 PGD  | Data:         | Titlu planșă:                                                                                                             | Planșa nr.           |
| DESENAT                                                                                                                       | Ing.PATERAU IONEL MIHAI<br>Aut.512161090 EGD | Ing.PATERAU IONEL MIHAI<br>Aut.512161090 EGD | Iulie<br>2024 | PLAN DE SITUATIE                                                                                                          | G.1                  |