

Instalatie de alimentare G.N.R.P. propusa la
nr. 63, PE100 SDR11 Dn 32mm, L= 4,00ml
(din care 3,00ml in proiectie orizontala)

- LEGENDA:**
- GAZ — Conducta de distributie gaze naturale R.P.
 - PE100 SDR11 Dn125mm existenta
 - Extindere Conducta de distributie gaze naturale R.P.
 - PE100 SDR11 Dn 125mm, L= 185,00ml - nou propusa
 - Instalatie de racordare gaze naturale R.P.
 - PE100 SDR11 Dn 32mm, nou propusa la nr. 63
 - Post reglare-masurare nou propus la nr. 63

Extindere conducta distributie
PE100 SDR11 gaze naturale R.P.
Dn125mm, Ltotal=185,00ml
nou propusa

JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 1058 din 20.03.2025
Arhitect sef.

Conducta distributie PE100
gaze naturale R.P. Dn125mm
existenta

Punct racord
Subteran de GNG

CHELARU VICTOR
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP EGD
LEGITIMATIE NR. 501201640
TIP BGW
LEGITIMATIE NR. 401201766
PERIOADA DE VALABILITATE 02.01.2025

IOANA ALINA-ADRIANA
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP PGD
LEGITIMATIE NR. 211180025

Instalator autorizat grad PGD

Instalator autorizat grad EGD
Executie ing. CHELARU V.

SE SANCTIONEAZA TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA INTEGRALA SAU
MODIFICAREA CONFORM LEGII Nr.8/1996
Loc. CRAIOVA, Jud. DOLJ
dare retea de distributie gaze naturale redusa presiune PE100 SDR11
Dn125mm, L= 185,00ml (pe domeniul public)
Instalatie de racordare gaze naturale redusa presiune PE100 SDR11
Dn 32mm, L= 4,00ml (din care 3,00ml in proiectie orizontala)
PLAN DE SITUATIE

NOTA:

- va fi de -0,90m de la generatoarea superioara a conductei
- de gaz sau a tubului de protectie, dupa caz.
- Adancimea minima de montaj pentru racordului va fi de
- 0,90ml de la generatoarea superioara a conductei de gaz;
- la capatul racordului, adancimea minima de montare va
- fi de -0,60ml.
- Dupa executarea lucrarii se va aduce terasamentul la starea initiala.
- Traseul conductei de gaz nou propus va fi pe cat posibil
- rectiliniu, iar la stabilirea acestuia se acorda prioritate
- respectarii conditiilor de siguranta.
- Grupa de sudare in punctul de imbinare va avea dimensiunile:
 - latime = latimea santului + 0,60ml
 - lungime = 1,20ml
 - adancimea = 0,60ml sub partea inferioara a conductei
- Probele de presiune cu aer vor fi executate astfel:
 - proba de rezistenta: p= 9 bar, t = 1 h
 - proba de etansitate: p= 6 bar, t = 24 h
- Lucrarea se va executa conform normativ NTPEE-2018
- Distanțele sunt exprimate in metri
- Cuplarea se va face doar cu teu de racord echipat cu sistem
- de siguranta gaz stop, care asigura inchiderea instantanee a gazu
- la ruperea accidentala a racordului; acest dispozitiv asigura
- completa a gazului, in momentul actionarii, pentru a se evita
- or explozii, raniri de persoane, pierderi de gaz, etc.