



Carosabil (balast) 3,5m

Conducta distributie P.R. propusa (conf. not. nr. 208959938) PE100 SDR11 Dn90mm - ingropata

Aleea 7 Parangului

Punct cuplare (Mufa EF PE100 SDR11 Dn90mm)

Brans. gaze nat. P.R. proiectat PE100 SDR11 Dn32mm L= 3 ml

PRM proiectat

Regulator de presiune gaz Dn25-32 PM-PJ (25mbar)

Capat terminal (dop PE100-SDR11 Dn90mm)

C1 Casa

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 Autoriz. nr.: 509203072/2020 Tip EGD

Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 Tip PGD
 Legitimatie nr. 509203072
 Perioada de valabilitate 20.12.2020 - 19.12.2025

LINTOIU VASILE SORIN
 ROMANIA
 ANRE
 NR. V181000168
 VGD
 A,B,C,D,E,F,G
 VERIFICATOR PROIECTE

- LEGENDA:
- G₁ — Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montata ingropat
 - G₂ — Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
 - A₁ — Conducta apa rece montata ingropat
 - B — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - C — Limita incinta imobil Cratova, Aleea 7 Parangului, nr. 10 Jud. Dolj
 - D — Imobil pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale
 - VZZZZ —

- NOTA:
1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
 3. Se monteaza rasfuratorii in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
 4. Cuplarea conductei noi proiectata in conducta existenta se va face numai de catre DG/SR.

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	Proiect nr. 065
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 ; J16/1148/2005 Autorizatie PDSB nr. 18567 / 10.08.2018				Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru PAVEL MARIN
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara: 1:1000	Faza: D.T.A.C.
SEF PROIECT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel Aut. 209201190/2020, PGD			
PROIECTAT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel Aut. 209201190/2020, PGD			
DESENAT	Ing. Popa Eleodor Vasile			
Titlu planșă: PLAN DE INCADRARE IN ZONA - PROPUNERE EXTINDERE CONDUCTA GAZE -				Planșa nr. G 2

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"