


Cadastral	Suprafata mas. mp)	Adresa imobilului
228695	304mp	str. Agrişului, nr. 46D (fosta M. Drumul Cornesului, nr. 40), mun. Craiova, jud. Dolj
Cartea Funciara nr.	228695	UAT CRAIOVA



Rotuar (pietris) lăţime 6.50m

Conductă distribuţie P.R. existentă material PE100 SDR11 Dn90mm - montată îngropat pe Drumul de acces din str. Agrişului, în carosabil (pământ)

Carosabil (pământ) lăţime 9.0m
Racord gaze nat. P.R. proiectat PE100 SDR11 Dn32mm L= 9.0m
PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat. PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

A. Date referitoare la teren			Mentii
Nr. parcela	Categoria de folosinta		GP
1	Cc	304	Teren intravilan neimprojevat
Total		304	
B. Date referitoare la constructii			
Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	CI=identificata in AC 487/12.05.2017 cu CJ Constructiile locuinte, regim de inaltime parter An constructie 2017
CI	CI	99	
Total		99	
		Suprafata masurata a imobilului=304mp	
		Suprafata din sol =304mp	
Executant: Ing. Barbu Victoria			Inspector
Confirm expulzarea măsurătorilor la teren.			Confirm introducerea imobilului in baza de date
Integritatea informării documentației cadastrale			Integrata si atribuirea numarului cadastral
Spondența, acuratețea și corectitudinea datelor din teren			Stampila OCPI Dolj
Data: 12.05.2017			Data:



NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{racord}} = 0.0048\text{m}^3$).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- GRP — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- — — — — Limita incinta imobilului, str. Agrişului, nr. 46D, jud. Dolj
- ▨ Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale



NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J2011001325166 / cmvqualityinstal@gmail.com str. Riului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj Autorizatie ANRE tip PDSB nr. 25177 (17.02.2026 - 16.02.2031) Autorizatie ANRE tip EDSB nr. 24738 (02.10.2025 - 01.10.2030)			Beneficiar:	DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL pentru DUȚĂ ANDREI MARIUS Pr. nr. 25/2026
Inst. aut. ANRE:	ing. Dănuț Sterie			Amplasament:	mun. Craiova, str. Agrişului, nr. 46D, jud. Dolj
Autorizație nr.:	205230108/2023 tip PGD			Titlu proiect:	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ Faza: D.T.A.C.
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara:	Titlu planșă:	PLN DE SITUATIE Pl. Nr. G_02
Sef proiect	ing. Dănuț Sterie		1:500 @A3		
Proiectat	ing. Dănuț Sterie		Data:		
Desenat	ing. Dănuț Sterie		02.2026		Rv. 00