

[illegible]

Nr. crt.	Instalația, construcția sau obstacolul	Distanța minimă de la conducta de gaze din P.E. în [m]			Distanța minimă de la conducta de gaze dinotol, în [m]		
		P.J.	P.R.	P.M.	P.J.	P.R.	P.M.
1	Clădiri cu subsoluri sau accesibile de terenuri agricole de la f. construite	1	1	2	2	2	3
2	Clădiri fără subsoluri	0,5	0,5	1	1,5	1,5	2
3	Calea pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune etc.	0,5	0,5	1,0	1,5	1,5	2
4	Conducte de canalizare	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5
5	Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, sau căminele acestor	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
6	Construcții pentru rezervoare subterane, aducțiuni, aducțiuni, stații sau cămine independente în construcții independente	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
7	Linii de tramvai până la șina cea mai apropiată	0,5	0,5	0,5	1,2	1,2	1,2
8	Copaci	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5
9	Stâlpi	0,5	0,5	0,5	2	2	2
10	Linii de cale ferată, exclusiv cele de traseu, trasee și incinte industriale: - în rambleu - în decuș, la nivelul terenului	1,5	1,5	1,5	2	2	2
		3,0	3,0	3,0	5,5	5,5	< 5,5

*) - De la piciorul taluzului
**) - Din axul liniei de cale ferată

LEGENDA

- Statie topografica**
Punct topo
- Stalp electric beton
Stalp electric de lemn
Stalp electric de metal
Panou electric
Stalp telefon de beton
Stalp telefon de lemn
Stalp telefon de metal
Reflector de beton
Reflector de lemn
Reflector metallic
Dermator
Bontă
Cămin apă
Cămin telefon
Cămin gaze
Cămin centralizat
Clasificatoare relezi
Gaze naturale existente
Ramificație tip sa PE
- Tau egal PE 100 SDR 11
CA 90° PE 100 SDR 11
CA 90° PE 100 SDR 11
CA 90° PE 100 SDR 11
Pantofier
Tub de protecție
Canal
Conducte de curgere
Priză de curgere
Conductă de alimentare cu apă
Conductă de salubritate
- Ax drum
Carosabil
Acostament
Bordura
Sant canal
Poarta
Cladir
Alco, Trotuar
Pod, Podet
Taliz sau
Taliz jos
Limita proprietatii
Gard
Cale ferata
Zid sprijin
Parapet
Refugiu
Cablon
Conducătoare gaze naturale PE100 SDR 11 protectia
Bransament gaze naturale PE100 SDR 11
proiectat în condiții de medie presiune
Rețea distribuție gaze naturale RPPE existentă la intrare
Rețea distribuție gaze naturale care se dezactivează
Rețea de telecomunicații Orange România Conținător SA
Rețea termică secundară TERMO URBAN GAZIER IER
Conducătoare canal APA
Conducătoare apă CALDĂ
Post de transformare PT / Punct de conexiune PC
în proiectație SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTEIA SA
Linie Electrică Subterană tip LES 20 kV,
în proiectație SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTEIA SA
Linie Electrică Subterană tip LES 0,4 kV,
în proiectație SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTEIA SA
Linie Electrică Aeriană tip LEA 0,4 kV,
în proiectație SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTEIA SA
Stalp sustinere/special din beton armat vibrat precomprimat
tip LEA 0,4 kV, în proiectație SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTEIA SA
Bransament electric monofazat joasă tensiune, sec.
în proiectație SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTEIA SA

PTCZ 516 - DEO

LES 20 KV PTCZ 42 - PTCZ 516
Tubo protetto PE 100 SDR17
Dn 250mm; L=1,6m

VERIFICAT /
EXPERT

NUME

SEMNAȚURA

CERINȚA

I.R.I.G.C. IMPEX S.R.L.
ATELIER DE PROIECTARE
București, Str. Afluențiului nr. 14, Sectorul 1
tel/fax: 021/316 38 72

Beneficiar:
ENGIE ROMANIA S.A.

REFERAT / EXPERTIZĂ / NR. / DATA

18/2022

engie

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAȚURA

PROIECTAT

DESENAT

ING. AND. G. PGD
ING. GABRIELA CĂZĂR

ING. AND. G. PGD
ING. GABRIELA CĂZĂR

Denumire proiect: