



EXECUTANT: S.C. CSID COSNSTRUCT S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. RISTOIU MARIUS GABRIEL
 Autoriz. nr.: 509203071/2020 Tip EGD

Ing. RISTOIU MARIUS GABRIEL
 INVALIDATOR
 Tip Exp.
 P. nr. 100/2018
 P. nr. 100/2018

JUDETUL DOLO
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCIMBARE
 NR. 6
 Anexa la autorizatia de constructii
 nr. 20/2023
 Arhitect Sel.

Ing. STASILESCU
 P.N.R.E.
 VERIFICATOR PROIECTE
 V201200221
 A.B.G.D.E.F.G.
 H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z

ING. CRISTIAN
 LEGITIMATIE NR. 200/2023
 P. nr. 100/2018

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile ca in timpul executiei sa se respecte prevederile NTPPE-2018.

- LEGENDA:**
- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
 - Branșament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - L. strada incalzita incalzita
 - (nobil) pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale
- NOTA:**
1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTPPE-2018.
 2. Se vor efectua probe de presiune ca ser in conformitate cu NTPPE-2018, pentru regiunile de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 3. Se monteaza rasfuratorii in dreptul imbranzurilor cașchate si la capatul tuburilor de productie.
 4. Cuplarea conductei noi proiectata in conducta existenta se va face manual de catre P.C.S.R.

Proiect nr. 12	Faza: D.T.A.C.	Planşa nr. G.1
----------------	----------------	----------------