

Județul Dolj
Denumirea unității administrativ teritoriale CRAIOVA
Școala CINCEMĂȘTIȘA

TUDORACHE LUCIAN NICOLAE
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE

1. Construcția în timpul execuției va lua toate măsurile care să asigure respectarea "NTPE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPE-2018 pentru regimul de medii presiune astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
3. Se menționează rasfătorii în dreptul îmbinărilor sudate și la capatul tuburilor de protecție

[illegible]

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, sa ia in considerare toate sarcinile care se impun pentru respectarea "NTPEEE-2018"

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP ECU
LEGITIMATIE NR. 425233163 DATA 10.06.20
TIP ECU
EXPERTIZĂ NR./DATA: 10.06.20

Ampulament Craiova, str. Garlești, nr. 126F.
140222560 and Del.

Faza:
D.T.A.C.

Planşa nr.

SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURĂ
SEF PROIECT	Ing. Tudorache Lucian Aut. 21.21.60.176/2026 PGD	
PROIECTAT	Ing. Tudorache Lucian Aut. 21.21.60.176/2026 PGD	
VERIFICAT	Ing. Tudorache Lucian	

Ing. Tudorache Lucian	Aut. 212160376/2026. PG
Ing. Tudorache Lucian	Aut. 212160376/2026. PG
Ing. Tudorache Lucian	

Scara:
1:500
Data:

Title