

Nota:
Probele de presiune se fac in regim de MEDIE presiune, astfel:
1. proba de rezistentă - la presiune de 9 bar timp de 1 ora;
2. proba de etanșeitate - la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

PE100,SDR11,Dn90mm,L=35,00m

CT

5

GAZ

PIETRIS

GAZ

GAZ

PRM 0,50 m

6

GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

GAZ

PC

GAZ

Nr. 29

NC 250627

Str. RELEULUI ANASTASIE BILIC - GABRIEL

S.C. INSTAL/ILIAS S.R.L.
A.N.R.E.
V201200221
A.B. V.Gd
C.D.E.F.G

INGINIER
VERIFICATOR PROIECTE

1. Conducta distributie gaze naturale propusa, presiune redusa PE100,SDR11,Dn90mm,L=35,00m
 2. Conducta distributie gaze naturale existente, presiune redusa, PE100,sdr11,Dn90mm
 3. P C Punct de cuplare teu redus electrofuziune PE100,sdr11,Dn90/90/90mm
 4. C T Cap trminal dop sudabil PE100,SDR11,Dn90mm
 5. Record proiectat din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, L=4,00 m
 6. P R M Post reglare masurare propus 16,0 mc/h
- Rasufatoare cu capac

Proiectant autorizat ANRE: PDSB, nr.16056
S.C. INSTAL/ILIAS S.R.L.
J28/741/2005 / RO / 795341
Slatina, str. Silozului nr. 1

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	BENEFICIAR:	Proiect
SEF PROIECT	ing. Capatana, G			DISTRIGAZ SUD REȚELE ROMÂNIA SA	PD
DESENAT	ing. Marin L			.BUCURESTI; ABONAT: RADUCEA ISIDOR	
PROIECTANT	ing. Capatana G			Titlu proiect: Extindere conducta si Racord gaze, str. RELEULUI Nr. 29 Loc CRAIOVA, JUD. DOLJ	Faza:
			Data: 06/2026		D.T.A.C.
				PLAN DE SITUATIE	Plansa nr. G2

Plan