

38. Protecția datelor cu caracter personal

38.1 Atunci când prelucrați date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, Partea se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) și legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPD) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.


38.2 Fiecare Partea va divulga celelalte Părți date cu caracter personal privind activitatea desfășurată în companie, reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: de identificare, poziție, număr de telefon, adresa de email a angajaților/ reprezentanților.

38.3 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile au cunoștință și convin ca fiecare Partea să detină mod independent, scopul/ scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană fizică în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Partea a legislației aplicabile.

38.4 În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o parte imputabilă a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Partea în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 29 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

NOTA: Se vor convoca reprezentanții Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. DOBROGEA există rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare. Se vor respecta distanțele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale față de conductele distribuite apă potabilă și față de conductele canalizate. Se vor proteja bransamentele de apă potabilă și racordurile canalizate intersectate de rețeaua conductei gaze naturale proiectate.

NOTA: Dacă distanța între conductă canalizare și conductă racord este mai mică de 20 cm, racordul gaze se va proteja în tub de protecție din PE100SDR26 Dn 90 mm



NOTA: În zona de intersecție cu linia electrică subterană, conducta se va proteja cu pat de caramida

LEGENDA:

- 1-Conducta stradala RP PE100, SDR11, Dn 90 mm, existenta
 - 2-Teu de bransament EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare, SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011, STOPGAZ 35mb-5bar
 - 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=3,00m, SR EN 1555-1:2011; SR EN 1555-2:2011
 - 4-Manșon protector din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
 - 5-Capăt de bransament fara anod de protecție (reiser), 1" x 32 mm, din teava de PEHD100-SDR 11 și teava de oțel calitate L245 PSL 1, conform SR EN 1555-3:2011; SR EN 1555-2:2011; SR EN ISO 3183:2013
 - 6-Robinet de racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
 - 7-Robinet de contor -nu face obiectul acestei documentatii;
 - 8-Regulator de presiune pentru consum rezidențial, SR EN 334+A1:2009; EN 13785+A1:2011, tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h.
 - 9-Contor volumetric tip G4 - nu face obiectul acestei documentatii;
 - 10-Mufe PE100-SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1:2011; SR EN 1555-1:2011
 - 11-Rasuflatoare gaze naturale;
 - 12-Firida PRM tip S300
- PRM - Post reglare-masurare (Q10-G4-S300)
- Limita de proprietate



NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:

- 1-proba de rezistență la presiune de 9 bar timp de 1 ora
- 2-proba de etanșitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

NOTA: - TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDIȚIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVĂZUTE ÎN TABELUL 1 ANEXAT. LA PUNEREA ÎN OPERA, OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE ÎN ACEST TABEL.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”. construcții de importanta normala

SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE R.P.



Executant,
DIVERSINST SRL

ADMINISTRATOR,

Stefan Ionut Claudiu



PROIECTANT (operator economic) DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA Inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2021			EXECUTANT (operator economic) Inst. aut. executant: inst. aut. ANRE, EGD nr.		
DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92 Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020			OPRANESCU ILEANA ADELA CRAIOVA , str. DOBROGEA , nr. 61A , jud. DOLJ		
SPECIFICATIE			NUMERUL DE INCHIRIERA		
SFȘ PROIECT			SCARA		
PROIECTANT			DATA		
DESENAT			2022		
RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ			Faza: MLPAT		
PLAN SITUATIE , SCHEMA IZOMETRICA			Pr. nr. 76/2022		