

RACORD DE GAZE NATURALE PE 100,
sdr 11 Da 32 mm L= 3m PROIECTAT REDUSA PRESIUNE

LEA
GAZE

Alee PRIVATA - Nr cad 215593, ASFALT
STATU VERDE

PRM

13 G



CATEGORIA DE IMPORTANTA A TITLULUI
CONSTRUCII DE IMPORTANTA NORMALA

LEGENDA

GAZE

GAZE

CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
PRESIUNE PROIECTATA PE 100, SDR 11, Da 125 mm L= 3,00m PROIECTAT REDUSA PRESIUNE
CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE REDUSA
PRESIUNE EXISTENTA PE 100, SDR 11, Da 125 mm
RACORD DE GAZE NATURALE PE 100, sdr 11 Da 32 mm
L= 3,00m PROIECTAT REDUSA PRESIUNE

PC
CT

PUNCT DE CUPLARE
CAP TERMINAL

RASUFLATOARE

STR. ALBES SEAMURU

CAPATANĂ GABRIEL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP EGD
LEGITIMATIE NR. 509201094
PERIOADA DE VALABILITATE
11.2023 - 11.2025

Nota:

Probele de presiune se fac in regim de MEDIE
presiune, astfel:

1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de 1 ora;
2. proba de etanseitate - la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

Proiectant autorizat ANRE: PDSS, nr. 16050
S.C. INSTAL ILIAS S.R.L.
J28/741/2005 ; RO17995341
Slatina, str. Silozului, nr. 1,

Specificatie
SEF PROIECT
DESENAT
PROIECTANT

Ing. Capatana G
Ing. Capatana G
Ing. Dinu Marian

BENEFICIAR:
SC ENIGIE ROMANIA SA, BUCURESTI;
ABONAT TUI LORIN

Titlu proiect
Inzinerie conducta distributie si Racord gaze
CRASOVA, JUD. DOLJ

PLAN SITUATIE

Proiect
PD

Faza:
P.T.

Plansa nr.
G2

DINU MARIAN
INSTALATOR AUTORIZAT

TIP EGD
LEGITIMATIE NR. 509201094
PERIOADA DE VALABILITATE
11.2023 - 11.2025