




**LEGENDA:**

- Gr — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montat ingropat
- s — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- v — v — Limita incinta imobil Craiova, str. Garlesti, nr.91E, jud. Dolj
- ==== Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

**NOTA:**

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
  - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
  - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul DGSR.



NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
<b>S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA</b> CUI RO17629570 ; J16/1148/2005 Autorizatie PDSB nr. 18567 / 10.08.2018				Beneficiar: <b>DISTRIGAZ SUD RELETE S.R.L.</b> pentru MORUJU SABIN COSTINEL Amplasament: Craiova, str. Garlesti, nr. 91E, jud. Dolj Titlu proiect:
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara: 1:500 SEF PROIECT Ing. CRISTEA EUGENIA PROIECTAT Ing. CRISTEA EUGENIA DESENAT Ing. NECHIFOR DANUT CATALIN				Proiect nr. 52 Faza: BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ Titlu planşa: PLAN DE SITUATIE Planşa nr. G 1