








- LEGENDA:**
- G_R — Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montata ingropat
 - g — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - V — Limita incinta imobil Craiova, str. Dobrogea, nr. 97D, jud. Dolj
 - ▨ Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

- NOTA:**
- 1 Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 - 2 Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora,
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
 - 3 Se monteaza rasufatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie
 - 4 Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul DGSR

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 Autoriz. nr.: 512151142/2015 Tip EGD



NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
				Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru BRATASANU DENISA GEORGIANA
				Amplasament:	Craiova, str. Dobrogea, nr. 97D, jud. Dolj
				Titlu proiect:	BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ
				Titlu planșă:	PLAN DE SITUATIE
				Proiect nr.:	1943
				Faza:	D.T.A.C.
				Planșă nr.:	G 1