



Instalatie de racordare G.N.R.P. nou propusa la
nr. 33, PE100 SDR11 Dn 32mm, L= 2,00m
(din care 1,00m in proiectie orizontala)
■ Nr.33

Extindere conducta distributie
PE100 SDR11 gaze naturale R.P.
Dn 90mm, L_{total} = 36,00m
NOU PROPOS

Punct cuplare
(electuala de OSO)

Conducta distributie OL
gaze naturale Ø3"
existenta

■ Nr.21

LEGENDA:

- GAZ - Conducta de distributie gaze naturale R.P.
- GAZ - Ø3" - existenta
- GAZ - Conducta de distributie G.N.R.P.
- GAZ - PE Dn 90mm - nou propusa
- GAZ - Conducta de distributie G.N.R.P.
- GAZ - OL Ø3" - nou propusa
- Instalatie de racordare G.N.R.P. PE100
- SDR11 Dn 32mm, nou propus la nr. 33
- P.R.M. Post reglare nou propus la nr. 33
- e - Retea 0.4kv, existenta

JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 1059 din 20.05.2024
Arhitect sef.

OPRESCU ION DANUT
ROMANIA
ANRE
NR. V14690013
VGD
AB, CDE
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

DĂNILĂ FLORIN MARIUS
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE

Instalator autorizat grad EGD
Proiectant ing. DANILA F.M.

BĂDĂNOIU VALENTIN
GEORGE COSTINEL
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP EGD
505210147/05.2026

Instalator autorizat grad EGD
Executie ing. BADANOIU V.

GRID ENERGY S.R.L. UTILIZAREA, TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA
MART GRID ENERGY S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII Nr.8/1996
ENT : Cristian Radulescu
plasament: Str. Alunului, nr. 33,
loc. Craiova, jud. Dolj
dere retea de distributie gaze naturale redusa presiune PE100 SDR11
Dn 90mm, L= 36,00m
latatie de racordare gaze naturale redusa presiune PE100 SDR11
Dn 32mm, L= 2,00ml (din care 1,00ml in proiectie orizontala)
PLAN DE SITUATIE

NOTA:

Executarea extinderii conductei de distributie propusa se va
realiza atat pe dom. public;
lancimea minima de montaj pentru conducta de distributie
fi de -0,90m de la generatoarea superioara a conductei
gaz sau a tubului de protectie, dupa caz.
a executarea lucrarii se va aduce terasamentul la starea initiala.
eul conductei de gaz nou propus va fi pe cat posibil
liniu, iar la stabilirea acestuia se acorda prioritate
ctarii conditiilor de siguranta.
de sudare in punctul de imbinare va avea dimensiunile:
- latime = latimea santului + 0,60ml
- lungime = 1,20ml
- adancimea = 0,60ml sub partea inferioara a conductei
roba de rezistenta: p= 9 bar, t = 1 h
roba de etanseitate: p= 6 bar, t = 24 h
se va executa conform normativ NTPEE-2018
e sunt exprimate in metrii