




Conductă distribuţie P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn90mm -
montată îngropat pe str. Grădinari, în
carosabil (pietris) - domeniu privat

Nr. PRM proiectat		Adresa imobilului
Regulator de presiune gaze nat		nr. 65A, str. Grădinari, nr. 90D, (fost nr. 90B, fosta tară 13)
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h		o Administrativ Teritorială (UAT)

A. Date referitoare la teren			
Nr. Racord gaze nat. P.R. proiectat		Menţiuni	
PE100 SDR11 Dn32mm		situa pe Rîmna de Nord, Est, Sud şi Vest	
L= 5.0m			
Total 324			
B. Date referitoare la construcţii			
Cod	Destinaţie	Suprafaţa construită la sol (mp)	Menţiuni
C1	CL	82	= are regim de înălţime P.M., construcţia din BCA, acoperită cu tablă edificată în anul 2018. Are o suprafaţă reţeaua din masivul de 82 mp şi o suprafaţă construcţia deslăsură de 169 mp
Total			
Suprafaţa din act = 324 mp			
Suprafaţa totală măsurată pe imobilul = 324 mp			

Executanţi:		Inventar de coordonate Stere 1970	
STANCU ION VALERIU, CATEGORIA B			
SERIA RO-DJ-F, NR. D192			
Confirm executarea măsurătorilor la teren			
corectitudinea întocmirii documentelor cadastrale			
corespondenţa acestora cu realitatea din teren			
Data: 15.08.2024			

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuţiei, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistenţă la presiune de 9 bar, timp de 1 oră.
- Proba de etanşeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{max} = 0.0027m^3$).
3. Se montează răsufletori în dreptul îmbinărilor sudate şi la capătul tuburilor de protecţie.
4. Operaţiunea de perforare a conductei de distribuţie va fi efectuată numai de către personalul operatorului licenţiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- Grp — Conductă distribuţie gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Limita incinta imobilului Craiova, str. Grădinari, nr. 90D, jud. Dolj
- Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale



STAL SRL
tel. Cristian
in EGD

Pr. nr.
139/2025

aza:
D.T.A.C.

Pl. Nr.
3_02

lv. 00

89