

205287

244584

241364

225060

241648

234238

227824

203000

240680

249788

207819

219077

241952

224161

233378

242909

215696



JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
NR. 4 construire
Anexa la autorizația de construire
Nr. 1184 din 20.03.2013
Arhitect șef.

245866
PROPRIETAR
PENEA ION
NR. 17

Tub protecție
PE100 SDR26
Dn90mm L= 2,00m

Dop PE100 SDR11
Dn 90mm

Pat
caramida

Punct cuplare
(Nuia 17 Dn90mm
PE100 SDR11
efectuat de GSD)

Instalație de racordare G.N.M.P. nou propusă la
nr. 17, PE100 SDR11 Dn 32mm, L= 4,00m
(din care 3,00m în protecție orizontală)

Extindere conductă distribuție
PE100 SDR11 gaze naturale M.P.
Dn 90mm, L_{total} = 32,00m
NOU PROPUȘA

Conductă distribuție PE
gaze naturale M.P. Dn90mm
existență

LEGENDA:

- GAZ Conductă de distribuție gaze naturale M.P.
PE Dn90mm - existență
- GAZ Extindere Conductă de distribuție gaze naturale M.P.
PE100 SDR11 Dn 90mm, L= 32,00m - nou propusă
- Instalație de racordare gaze naturale MP
PE100 SDR11 Dn 32mm, nou propus la nr. 17
- Post reglare-măsurare nou propus la nr. 17
- Cabluri electrice subterane existente

P.R.M.

228190 JĂNILĂ FLORIN MARIUS
246765
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP EGD

BĂDĂNOIU VALENTIN
GEORGE COSTINEL
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP EGD

Instalator autorizat grad EGD
Execuție Ing. Bădănoiu V.

GRD ENERGY S.R.L. UTILIZAREA, TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA
SMART GRID ENERGY S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII NR. 8/1996

PENEA ION

Loc. Craiova, Jud. Dolj

dere rețea de distribuție gaze naturale medie presiune PE100 SDR11
Dn 90mm, L= 32,00m
Instalație de racordare gaze naturale medie presiune PE100 SDR11
Dn 32mm, L= 4,00m (din care 3,00m în protecție orizontală)

PLAN DE SITUAȚIE

NOTA:

- Adâncimea minimă de montaj pentru conductă de distribuție va fi de -0,90m de la generatoarea superioară a conductei de gaz sau a tubului de protecție, după caz.
- Adâncimea minimă de montaj pentru racordul va fi de -0,90m de la generatoarea superioară a conductei de gaz; la capatul racordului, adâncimea minimă de montaj va fi de -0,60m.
- După executarea lucrării se va aduce terasamentul la starea inițială.
- Traseul conductei de gaz nou propus va fi pe cât posibil rectiliniu, iar la stabilirea acestuia se acordă prioritate respectării condițiilor de siguranță.
- Grupa de sudare în punctul de imbinare va avea dimensiunile:
 - lățime = lățimea santului + 0,60m
 - lungime = 1,20m
 - adâncimea = 0,60m sub partea inferioară a conductei
- Probele de presiune cu aer vor fi executate astfel:
 - * proba de rezistență: p= 9 bar, t = 1 h
 - * proba de etanșitate: p= 6 bar, t = 24 h
- Lucrarea se va executa conform normativ NTPEE-2018
- Distanțele sunt exprimate în metri
- Cuplarea se va face doar cu teu de racord echipat cu sistemul de siguranță gaz stop, care asigură închiderea instantanee a gazului în cazul ruperii accidentale a racordului; acest dispozitiv asigură închiderea completă a gazului, în momentul acționării, pentru a se evita producerea unor explozii, raniri de persoane, pierderi de gaz, etc.

Instalatie de racordare G.N.R.P. nou propusa la nr. 5, PE100 SDR11 Dn 32mm, L= 3,00m (din care 2,00m in proiectie orizontala)

- LEGENDA:**
- GAZ — Conducta de distributie gaze naturale R.P. PE100 SDR11 Dn90mm - existenta
 - GAZ — Conducta de distributie G.N.R.P. PE Dn 90mm - nou propusa
 - Instalatie de racordare G.N.R.P. PE100 SDR11 Dn 32mm, nou propus la nr. 5
 - PRM Post reglare nou propus la nr. 5

Strada Mihail Sadoveanu

capat terminal
2,00
PRM

Nr.5

Punct cuplare (efectuata de OSD)

Extindere conducta distributie PE100 SDR11 gaze naturale R.P. Dn 90mm, L_{total} = 25,00m NOU PROPOS

JUDETUL DOLU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
NR. 4 construire
Anexa la autorizatia de destinatie
Nr. 185 din 20.05.2024
Arhitect șef,

carosabil
pietru macadam

Conducta distributie PE gaze naturale R.P. Dn90mm existenta

DĂNILĂ FLORIN MARIUS
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
LEGITIMATIE NR. 205190011 / 20.05.2024

BĂDĂNOIU VALENTIN
GEORGE COSTINEL
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
505210147/27.05.2026
Instalator autorizat grad EGD
Executie ing. Badanoiu V.



NOTA:

- Executarea extinderii conductei de distributie propusa se va realiza atat pe dom. public;
- Adancimea minima de montaj pentru conducta de distributie va fi de -0,90m de la generatoarea superioara a conductei de gaz sau a tubului de protectie, dupa caz.
- Dupa executarea lucrarii se va aduce terasamentul la starea initiala.
- Traseul conductei de gaz nou propus va fi pe cat posibil rectiliniu, iar la stabilirea acestuia se acorda prioritate respectarii conditiilor de siguranta.
- Groapa de sudare in punctul de imbinare va avea dimensiunile:
 - latime = latimea santului + 0,60ml
 - lungime = 1,20ml
 - adancimea = 0,60ml sub partea inferioara a conductei
- Probele de presiune cu aer vor fi executate astfel:
 - * proba de rezistenta: p= 9 bar, t = 1 h
 - * proba de etanseitate: p= 6 bar, t = 24 h
- Lucrarea se va executa conform normativ NTPEE-2018

RT GRID ENERGY S.R.L. UTILIZAREA, TRANSMITEREA SAU REPRODUCEREA C. SMART GRID ENERGY S.R.L. SE SANCTIONEAZA CONFORM LEGII Nr.8/1996

CLIENT : Ion Marian Branisteanu
Amplasament: Str. Alea Craitelor, nr. 5, loc. Craiova, jud. Dolj

Extindere retea de distributie gaze naturale redusa presiune PE100 SDR11 Dn 90mm, L= 25,00m
Instalatie de racordare gaze naturale redusa presiune PE100 SDR11 Dn 32mm, L= 3,00ml (din care 2,00ml in proiectie orizontala)

PLAN DE SITUATIE