

In conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind
si completările ulterioare

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind
un alt certificat de urbanism.


PRIMAR,

SECRETAR GENERAL

ARHITECT SEF,


Data prelungirii valabilității
Achitat taxa de lei, conform chitanței nr. din
Transmis solicitantului la data de

NOTA-Se vor efectua probe de presiune
cu aer in conformitate cu „Norme tehnice
pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr.
89/2018 pentru regimul de medie
presiune, astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar
timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar
timp de 24 ore .



LEGENDA

- GR — Conducta gaze naturale RP , PE100-SDR11 , De 110 mm , existenta
- Gr — Conducta gaze naturale RP , PE100-SDR11 , De 90 mm , L=51,00 m , proiectata
- g — Racord gaze naturale RP , PE100-SDR11 , Dn 32 mm , proiectat , L = 3,00 m
- PRM Post reglare-masurare proiectat
- Rasflatoari carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- Limita proprietate solicitant



Categoria de importanta a lucrarilor este „C”,
construcții de importanta normala.

PROIECTANT (operator economic)

DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA

dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)

Inst. aut. proiectant : ing. STEFAN IONUT

inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016

EXECUTANT (operator economic)

.....

director. ing. (semnatura autorizata si stampila)

Inst. aut. executant :

inst. aut. ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

TOMA OANA DANIELA
CRAIOVA , str. PLOPULUI , nr. 16A , jud. DOLJ

G1

SPECIFICATIE	NUME	SCARA	EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE	Faza:
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionut	1:500	PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE P R/PJ	CU
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut	DATA	PLAN DE SITUATIE	Pr. nr.
DESENAT	ing. Dobre Marian	2021		35/2021