



Trotuar(pamant)2ml

com

2ml
PRM pr.

PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-3:
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 7ml

Linie electrica
subterana
IES 0.4kV

Ing. SAVA CAMELIA IRINA
INST. AUT. ANRE - G.N.
TIP AUT - PGD
LEGITIMATIE NR. 205210071
DATA EXPIRARE 27.05.2026

PATERU IONEL MIHAIL
INSTALATOR AUTORIZAT
GAMA NATURALE
TIP: EGD
Legitimatie nr. 512161090
Perioada de valabilitate: 20.12.2021-19.12.2022

LEGENDA:

LEGENDA:

- G_R— Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- G— Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- v—v— Limita incinta imobil: Craiova, str.Maslinului, nr.9B, jud.Dolj
- ▨ Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

NOTA:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere a presiunii, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se montează regulatori în dreptul îmbinărilor sudate și la capatul tuburilor de protecție.

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA

VERIFICATOR
EXPERT

NUME

SEMNĂTURA

CERINȚA

S.C. VINSTAL THERM S.R.L.

Str. Banu Maracine, nr. 2E, bl. 1, ap. 1,
Sat. Carcea, com. Carcea, jud. Dolj, Romania

Beneficiar: *ENGIE ROMANIA S.A.*
 Amplasament: *pentru Voivozeanu Eduard*
Craiova, str.Maslinului, nr.9B, jud.Dolj

Proiect
nr.
21

Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ

Faza:
D.T.A.C.

Planşa nr.
G.1

PLAN DE SITUATIE

SPECIFICAȚIE

NUME

SEM N A T U R A

Scara:
1:500

SEF PROIECT
PROIECTAT

Ing.SAVA CAMELIA IRINA
Aut.205210071 PGD

CIF: RO 9173937

Data:
August